

Fan Coil Aktor FCA 1



FCA 1	492 0 200
-------	-----------

Inhaltsverzeichnis

1	Funktionseigenschaften	4
1.1	Bedienung und Anzeige	5
1.2	Vorteile vom FCA 1	5
1.2.1	Besonderheiten	5
2	Technische Daten	6
3	Das Applikationsprogramm „Fan Coil Aktor mit Regelung V1.1“	7
3.1	Auswahl in der Produktdatenbank	7
3.2	Parameterseiten	7
3.3	Kommunikationsobjekte	8
3.3.1	Eigenschaften der Objekte	8
3.3.2	Beschreibung der Objekte	11
3.4	Parameter	22
3.4.1	Die Parameterseite <i>Allgemein</i>	22
3.4.2	Die Parameterseite <i>Ventilator</i>	24
3.4.3	Die Parameterseite <i>Heizventil</i>	27
3.4.4	Die Parameterseite <i>Kühlventil</i>	29
3.4.5	Die Parameterseite „ <i>Heiz/Kühlventil</i> “ (nur bei 2-Rohr System)	31
3.4.6	Die Parameterseite <i>Zusatzrelais</i>	33
3.4.7	Die Parameterseite <i>E1</i>	34
3.4.8	Die Parameterseite <i>E2</i>	35
3.4.9	Die Parameterseite <i>Kondensatüberwachung</i>	35
3.4.10	Die Parameterseite <i>Sollwertanpassung</i>	36
3.4.11	Die Parameterseite <i>Sollwerte</i> (interner Regler)	38
3.4.12	Die Parameterseite <i>Betriebsart und Bedienung</i> (interner Regler)	40
3.4.13	Die Parameterseite <i>Regelung</i> (interner Regler)	42
3.4.14	Die Parameterseite <i>Filterüberwachung</i>	45
3.4.15	Die Parameterseite <i>Stellgrößenausfall</i>	46
4	Inbetriebnahme	47
4.1	Der Testmode	47
4.2	Die Geräte LEDs im Automatikmodus	50
4.3	Netzausfallerkennung bei 3-Punkt Ventile	51
5	Typische Anwendungen	52
5.1	Basiskonfiguration (4-Rohr System): Heizen und Kühlen mit Fan Coil mit externem Regler 52	
5.1.1	Geräte:	52
5.1.2	Übersicht	52
5.1.3	Objekte und Verknüpfungen	52
5.1.4	Wichtige Parametereinstellungen	53
5.2	Basiskonfiguration (2-Rohr System): Heizen und Kühlen mit Fan Coil mit externem Regler 54	
5.2.1	Geräte:	54
5.2.2	Übersicht	54
5.2.3	Objekte und Verknüpfungen	54
5.2.4	Wichtige Parametereinstellungen	55
5.3	4-Rohr System: Heizen und Kühlen mit Fan Coil mit externem Regler und Taupunkt-Alarm 56	
5.3.1	Geräte	56

5.3.2	Übersicht	56
5.3.3	Objekte und Verknüpfungen	57
5.3.4	Wichtige Parametereinstellungen.....	58
5.4	Typische Anwendung (4-Rohr System).....	59
5.4.1	Aufgabenstellung:	59
5.4.2	Geräte:	59
5.4.3	Übersicht	59
5.4.4	Realisierung:.....	60
	Objekte und Verknüpfungen	61
5.4.5	Wichtige Parametereinstellungen.....	62
6	Anhang.....	63
6.1	Überwachung der Stellgröße.....	63
6.1.1	Anwendung	63
6.1.2	Prinzip	63
6.1.3	Praxis.....	63
6.2	Ventilkennlinie einstellen.....	64
6.3	Sollwertverschiebung	65
6.4	Sollwertanpassung.....	65
6.4.1	Verwendung mit dem internen Regler	65
6.4.2	Verwendung mit einem externen Regler.....	65
6.4.3	Format der Sollwertkorrektur: Relativ	66
6.4.4	Format der Sollwertkorrektur: Absolut.....	68
6.5	Frostschutz (bzw. Hitzeschutz) über Fensterkontakt	69
6.5.1	bei externem Regler	69
6.5.2	bei internem Regler	70
6.6	Totzone.....	70
6.7	Ermittlung der aktuellen Betriebsart	71
6.7.1	Neue Betriebsarten	71
6.7.2	Alte Betriebsarten.....	72
6.7.3	Ermittlung des Sollwertes	73
6.7.4	Heizen und Kühlen im 2-Rohr System	75
6.7.5	Heizen und Kühlen im 4-Rohr System	75
6.8	Lüftersteuerung	76
6.8.1	Prioritäten.....	76
6.8.2	Lüfter Zwangsbetrieb mit RAM 713 Fan Coil.....	77
6.8.3	Zeit zwischen Heizen und Kühlen und Nachlaufphase.....	79
6.8.4	Hysterese	80
6.9	Temperaturregelung	81
6.9.1	Einführung.....	81
6.9.2	Verhalten des P-Reglers	82
6.9.3	Verhalten des PI-Reglers.....	83

1 Funktionseigenschaften

FCA1 ist ein EIB/KNX Fan Coil Aktor für 2 Rohr- und 4 Rohr-Systeme.
FCA1 steuert einen Fan-Coil mit Heiz-, bzw. Kühlventil und bis zu 3 Lüfterstufen.

Die Regelung kann entweder mit einer externen Stellgröße oder mit dem integrierten Raumtemperaturregler erfolgen.

FCA1 verfügt über 2 Eingänge: für Fensterkontakte bzw. Temperaturmessung und Kondensatüberwachung.

Über ein Zusatzrelais ist das Ansteuern von wahlweise eines elektrischen Heizregisters oder eines elektrischen Kühlregisters möglich.

Die Anzeige des Betriebszustandes erfolgt über 9 LEDs:

Um die Sollwerte einfach an die Bedürfnisse in Bezug auf Wohnkomfort und Energieeinsparung anpassen zu können, unterstützt der integriert Regler vier Betriebsarten:

- Komfort
- Standby
- Nachtbetrieb
- Frostschutzbetrieb

Jeder Betriebsart ist ein Sollwert zugeordnet.

Der **Komfortbetrieb** wird verwendet wenn sich Personen im Raum aufhalten

Im **Standbybetrieb** wird der Sollwert etwas abgesenkt. Diese Betriebsart wird verwendet wenn der Raum nicht belegt ist aber eine Belegung kurzfristig zu erwarten ist.

Im **Nachtbetrieb** wird der Sollwert stärker abgesenkt, da eine Benutzung des Raumes für mehrere Stunden nicht zu erwarten ist.

Im **Frostschutzbetrieb** wird der Raum auf eine Temperatur geregelt, die bei tiefen Außentemperaturen eine Beschädigung der Heizkörper durch Einfrieren ausschließt.

Dies kann aus 2 Gründen gewünscht sein:

- Der Raum ist für mehrere Tage nicht belegt.
- Es wurde ein Fenster geöffnet und deshalb soll vorläufig nicht mehr geheizt werden.

Die Steuerung der Betriebsarten erfolgt in der Regel durch eine Schaltuhr.
Für eine optimale Steuerung sind aber auch Fensterkontakte empfehlenswert.

1.1 Bedienung und Anzeige

FCA 1 ist mit 9 LEDs und 2 Taster ausgestattet.

- 3 rote LEDs zur Anzeige der Lüfterstufe (S1...S3)
- 1 rote LED für den Heizbetrieb ∞∞∞
- 1 blaue LED für den Kühlbetrieb ✱
- 1 rote LED für das Zusatzrelais (C1)
- 2 rote LEDs für die Eingänge 1 und 2 (E1, E2)
- 1 rote LED für den Testmode
- 1 Taster für die Ventilatorstufen ∞
- 1 Taster für Heiz- / Kühlbetrieb ✱/∞∞∞

1.2 Vorteile vom FCA 1

- wahlweise interner oder externer Temperaturregler
- für 2 Punkt und 3 Punkt-Ventile geeignet
- Einsetzbar in [2- und 4-Rohr Anlagen](#)
- Einfache Inbetriebnahme durch 2 Taster für Lüfter und Heiz- / Kühlbetrieb
- Zusatzrelais für Heizen / Kühlen auch als Schaltausgang verwendbar
- 2 Eingänge für Fensterkontakt bzw. ext. Temperaturfühler und Kondensatüberwachung
- [Betriebsartwechsel](#) durch Präsenz- und Fensterobjekte
- Einstellbarer Wirksinn bei den Eingängen

1.2.1 Besonderheiten

- Steuerung über externe Stellgröße oder mit integriertem Raumtemperaturregler.
- Zusatzrelais C1 kann auch als Schaltaktor-Kanal über den Bus gesteuert werden
- Sollwert im Kühlbetrieb kann in [Abhängigkeit zur Außentemperatur](#) angepasst werden
- E1 und E2 können ggf. als Binäreingänge verwendet werden.

2 Technische Daten

Versorgung über Netz:	230 +/-10 VAC 50 Hz
Leistungsaufnahme Netz	max. 3 VA
Versorgung über Bus	max. 10 mA
Schaltleistung Triacs:	0,5 A ohmsche Last, induktive Last 0,3 A cos φ 0,6, Mindestlast 24 VAC, 5 mA, keine kapazitiven Lasten, nicht geeignet für DC
Schaltleistung Zusatzrelais:	16 A ohmsche Last 3 A induktive Last cos φ 0,6, Mindestlast 12V DC 100 mA
Schaltleistung Ventilator	8 A ohmsche Last, 1,5 A induktive Last cos φ 0,6, Mindestlast 5 V DC 10 mA
Externer Temperaturfühler (Länge)	max. 5 m
Temperaturbereich	-5°C ... 45 °C
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	Schutzart IP 20

3 Das Applikationsprogramm „Fan Coil Aktor mit Regelung V1.1“

3.1 Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller	Theben AG
Produktfamilie	Heizung, Klima, Lüftung
Produkttyp	Fan Coil Aktoren
Programmname	Fan Coil Aktor mit Regelung V1.1

Die ETS Datenbank finden Sie auf unserer Internetseite: <http://www.theben.de>

3.2 Parameterseiten

Tabelle 1

Funktion	Beschreibung
<i>Allgemein</i>	Unterstützte Funktionen, Bedienung, Filterwechsel
<i>Ventilator</i>	Anzahl der Lüfterstufen, Einschaltsschwellen usw..
<i>Heizventil</i>	Grundeinstellungen zum Heizventil
<i>Kühlventil</i>	Grundeinstellungen zum Kühlventil
<i>Heiz/Kühlventil</i>	Grundeinstellungen zum Ventil bei 2-Rohr Systeme
<i>Zusatzrelais</i>	Verwendung des Zusatzrelais C1
<i>E1.. E2</i>	Einstellungen der Eingänge E1 und E2
<i>Kondensatüberwachung</i>	Reaktion bei Kondensat und Signalquelle
<i>Sollwertanpassung</i>	Sollwertverschiebung in Abhängigkeit zur Außentemperatur
<i>Sollwerte</i>	Sollwert nach Download, Werte für Nacht- Frostbetrieb usw.
<i>Regelung</i>	Einstellungen der Regelparameter für den internen Temperaturregler
<i>Betriebsart und Bedienung</i>	Grundeinstellungen zum Wechsel der Betriebsarten
<i>Filterüberwachung</i>	Grundeinstellungen zum Filterwechsel

3.3 Kommunikationsobjekte

3.3.1 Eigenschaften der Objekte

FCA 1 verfügt über 28 Kommunikationsobjekte.

Manche Objekte können je nach Parametrierung unterschiedliche Funktionen annehmen.

Tabelle 2

Nr.	Funktion	Objektname	Typ	Flags			
				K	L	S	Ü
0	<i>Empfangen</i>	<i>Stellgröße für Lüfter</i>	1 Byte EIS 6	✓	✓	✓	
	<i>Senden</i>	<i>Stellgröße Heizen</i>		✓	✓		✓
	<i>Empfangen</i>	<i>Stellgröße Heizen</i>		✓	✓	✓	
	<i>Senden</i>	<i>Stellgröße Heizen/Kühlen</i>		✓	✓		✓
	<i>Empfangen</i>	<i>Stellgröße Heizen/Kühlen</i>		✓	✓	✓	
	<i>Empfangen</i>	<i>Stellgröße Kühlen</i>		✓	✓	✓	
1	<i>Senden</i>	<i>Stellgröße Kühlen</i>	1 Byte EIS 6	✓	✓	✓	✓
	<i>Empfangen</i>	<i>Stellgröße Kühlen</i>	1 Byte EIS 6	✓	✓	✓	
	<i>Umschalten</i>	<i>Heizen/Kühlen</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓	✓	
	<i>1 = Heizen gesperrt</i>	<i>Sperre Heizen</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓	✓	
	<i>1 = Freigabe Kühlen</i>	<i>Freigabe Kühlen</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓	✓	
2	<i>melden</i>	<i>Status Heizen</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓		✓
3	<i>melden</i>	<i>Status Kühlen</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓		✓
4	<i>melden</i>	<i>Lüfterstufe</i>	1 Byte EIS 6	✓	✓		✓
5	<i>Schalten</i>	<i>Zusatzrelais</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓	✓	
	<i>melden</i>	<i>Zustand Zusatzrelais</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓		✓
6	<i>1 = Sperren</i>	<i>Zusätzliches Lüften sperren</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓	✓	
7	<i>1 = Sperren</i>	<i>Lüftersperre</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓	✓	
8	<i>Lüftersteuerung über %-Wert</i>	<i>Zwangsführung Lüfter</i>	1 Byte EIS 6	✓	✓	✓	
9	<i>0 % = Auto</i> <i>1 %..100 % = Begrenzung</i>	<i>Begrenzung der Lüfterstufe</i>	1 Byte EIS 6	✓	✓	✓	
10	<i>Lüfter aus</i>	<i>melden</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓		✓
11	<i>Lüfterstufe 1</i>	<i>melden</i>		✓	✓		✓
12	<i>Lüfterstufe 2</i>	<i>melden</i>		✓	✓		✓
13	<i>Lüfterstufe 3</i>	<i>melden</i>		✓	✓		✓
14	<i>Melden</i>	<i>Istwert an E1</i>	2 Byte EIS 5	✓	✓		✓
	<i>Melden</i>	<i>Status Fensterkontakt an E1</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓		✓
				K	L	S	Ü

Fortsetzung:

Nr.	Funktion	Objektname	Typ	Flags			
				K	L	S	Ü
15	<i>umschalten</i>	<i>Lüfter Zwang = 1 / Auto = 0</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓	✓	
16	<i>Melden</i>	<i>Status Kondensatüberwachung</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓		✓
	<i>Eingang</i>	<i>Status Kondensatüberwachung</i>		✓	✓	✓	
	<i>Melden</i>	<i>Status E2</i>		✓	✓		✓
17	<i>Eingang</i>	<i>Taupunkt Alarm</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓	✓	
18	<i>Eingang</i>	<i>Außentemperatur</i>	2 Byte EIS 5	✓	✓	✓	
19	<i>Delta in K</i>	<i>Sollwert schieben</i>	2 Byte EIS 5	✓	✓		✓
	<i>Wert in °C</i>			✓	✓		✓
20	<i>l = Stellgrößenausfall</i>	<i>Stellgrößenausfall</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓		✓
	<i>Fühlerfehler</i>	<i>Fühlerfehler</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓		✓
21	<i>Vorwahl der Betriebsart</i>	<i>Betriebsartvorwahl</i>	1 Byte KNX	✓	✓	✓	
	<i>l = Nachtbetrieb</i>	<i>Nachtbetrieb <-> Standby</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓	✓	
22	<i>Eingang für Präsenzsignal</i>	<i>Präsenz</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓	✓	
	<i>l = Komfortbetrieb</i>	<i>Komfort</i>		✓	✓	✓	
23	<i>Eingang für Fensterkontakt</i>	<i>Fenster</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓	✓	
	<i>l = Frostschutz</i>	<i>Frostschutz</i>		✓	✓	✓	
24	<i>Senden</i>	<i>Aktuelle Betriebsart</i>	1 Byte EIS 14	✓	✓		✓
25	<i>Empfangen</i>	<i>Manuelle Verschiebung</i>	2 Byte EIS 5	✓	✓	✓	
26	<i>Empfangen</i>	<i>Basissollwert</i>	2 Byte EIS 5	✓	✓	✓	
27	<i>Senden</i>	<i>Aktueller Sollwert</i>	2 Byte EIS 5	✓	✓		✓
28	<i>Umschalten</i>	<i>Heizen/Kühlen</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓	✓	
29	<i>l = Energieart Falsch</i>	<i>Energieart fehlt</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓		✓
	<i>l = Heizen gesperrt</i>	<i>Heizbedarf aber Heizen gesperrt</i>		✓	✓		✓
	<i>l = Kühlen gesperrt</i>	<i>Kühlbedarf aber Kühlen gesperrt</i>		✓	✓		✓
30	<i>Zeit in Stunden</i>	<i>Lüfterlaufzeit seit dem letzten Filterwechsel</i>	2 Byte EIS 14	✓	✓		✓
				K	L	S	Ü

Fortsetzung:

Nr.	Funktion	Objektname	Typ	Flags			
				K	L	S	Ü
31*	<i>l = Wechseln</i>	<i>Filter wechseln</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓	✓	✓
32	<i>Melden</i>	<i>Testmode</i>	1 Bit EIS 1	✓	✓		✓
				K	L	S	Ü

* Dient auch als Reset Eingang für den Filterwechsel Status.

Legende

Flag	Name	Bedeutung
K	Kommunikation	Objekt ist kommunikationsfähig
L	Lesen	Objektstatus kann abgefragt werden (ETS / Display usw.)
S	Schreiben	Objekt kann empfangen
Ü	Übertragen	Objekt kann senden

Tabelle 3

Anzahl Kommunikationsobjekte	33
Anzahl Gruppenadressen	64
Anzahl Zuordnungen	64

3.3.2 Beschreibung der Objekte

- **Objekt 0** „*Stellgröße für Lüfter*“ / „*Stellgröße Heizen/Kühlen*“ / „*Stellgröße Kühlen*“ *senden bzw. empfangen.*

Die Funktion des Objekts hängt mit den Parametern „*Unterstützte Funktion*“ und „*Art des verwendeten Reglers*“ auf der Parameterseite „[Allgemein](#)“ zusammen.

Tabelle 4.

Unterstützte Funktion	Art des verwendeten Reglers und Funktion des Objekts		Anlagentyp
	interner Regler	externer Regler	
<i>Heizen</i>	Sendet die aktuelle Stellgröße des Heizventils	Empfängt die Stellgröße für das Heizventil	4-Rohr-System bzw. reines Heizsystem
<i>Kühlen</i>	Sendet die aktuelle Stellgröße des Kühlventils	Empfängt die Stellgröße für das Kühlventil	reines Kühlsystem
<i>Heizen und Kühlen</i>	Sendet die aktuelle Stellgröße des gemeinsamen Heiz- und Kühlventils	Empfängt die Stellgröße für das gemeinsame Heiz- und Kühlventil	2-Rohr-System
<i>Lüfter</i>	empfängt die Stellgröße zur Lüftersteuerung		Lüftung

- **Objekt 1** „*Stellgröße Kühlen*“, „*Heizen/Kühlen*“, „*Sperre Heizen*“, „*Freigabe Kühlen*“

Die Funktion des Objekts hängt mit den Parametern „*Unterstützte Funktion*“ und „*Anlagentyp*“ auf der Parameterseite „[Allgemein](#)“ zusammen.

Tabelle 5

Unterstützte Funktion	Anlagentyp	
	2-Rohr System	4-Rohr System
<i>Heizen und Kühlen</i>	Umschalten zwischen Heiz- und Kühlbetrieb. Heizen = 0 Kühlen = 1	Bei externem Regler: Stellgröße Kühlen empfangen. Bei internem Regler: Stellgröße Kühlen senden.
<i>Heizen</i>	Sperre Heizen: Eine 1 auf dieses Objekt sperrt die Heizfunktion. Die Sperre kann mit einer 0 aufgehoben werden. Nach Reset ist der Objektwert = 0, d.h. Heizen erlaubt	
<i>Kühlen</i>	Freigabe Kühlen: Eine 1 auf dieses Objekt erlaubt die Kühlfunktion. Eine 0 auf dieses Objekt sperrt die Kühlfunktion. Nach Reset ist der Objektwert = 1, d.h. Kühlen erlaubt	

- **Objekt 2 „Status Heizen“**

Sendet den aktuellen Heizstatus:

1 = Stellgröße Heizen ist größer 0%, es wird geheizt.

0 = Stellgröße Heizen ist 0%, es wird momentan nicht geheizt

- **Objekt 3 „Status Kühlen“**

Sendet den aktuellen Kühlstatus:

1 = Stellgröße Kühlen ist größer 0%, es wird gekühlt.

0 = Stellgröße Kühlen ist 0%, es wird momentan nicht gekühlt

- **Objekt 4 „Lüfterstufe“**

Meldet die aktuelle Lüfterstufe.

2 Formate sind wählbar:

- als 1-Byte Zahl zwischen 0 und 3.

- als Prozentwert

Siehe Parameter [Format und Zykluszeit Objekt Lüfterstufe](#)

- **Objekt 5 „Zusatzrelais“, „Zustand Zusatzrelais“**

Die Funktion dieses Objekts ist von dem Parameter „Einschalten des Zusatzrelais“ auf der Parameterseite „[Zusatzrelais](#)“ abhängig.

Bei der Einstellung „über Objekt“ kann das Zusatzrelais von außen über den Bus mit Objekt 5 angesteuert werden.

Bei allen übrigen Einstellungen meldet Objekt 5 den aktuellen Zustand des Zusatzrelais.

- **Objekt 6 „Zusätzliches Lüften sperren“**

Sperrojekt für die Funktion „Zusätzliches Lüften“, falls diese aktiviert ist.

1 = Sperren

0 = Sperre aufheben

- **Objekt 7 „Lüftersperre“**

Sperrojekt für die Lüftersteuerung.

1 = Lüfter sperren (Lüfter aus)

0 = Automatik-Betrieb

- **Objekt 8 „Zwangsführung Lüfter in %“**

Über dieses Objekt wird die gewünschte Lüfterstufe bei Zwangsführung als Prozentwert zwischen 0 % und 100 % vorgegeben.

Dies kann entweder durch die Taste am Raumtemperaturregler RAM 713 FC oder über einen dafür parametrisierten EIB Sensor (z.B. Taster) erfolgen

Die Aktivierung der Zwangsführung erfolgt durch [Objekt 15](#).

Beispiel:

Empfohlene Zwangstelegramme bei folgenden Einstellungen auf der Parameterseite „Ventilator“:

Einschaltschwelle für Lüfterstufe 1 = 10 %

Einschaltschwelle für Lüfterstufe 2 = 40 %

Einschaltschwelle für Lüfterstufe 3 = 70 %




Abbildung 1

- **Objekt 9 „Begrenzung der Lüfterstufe“**

Mit diesem Objekt kann die höchste zugelassene Stellgröße und die dementsprechend maximale Lüfterstufe festgelegt werden.

Folgende Werte werden verwendet.

Tabelle 6

Wert	Höchste zulässige Lüfterstufe
0 %	Der Lüfter wird nicht eingeschaltet
1 % .. 99%	Maximal zulässige Lüfterstufe für den Normal- und den Zwangsbetrieb
100 %	Keine Einschränkung, Automatikbetrieb (= Objektwert nach Reset)

Beispiel:

Parametrierte Einschaltsschwellen:

Lüfterstufe 1 = 10 %

Lüfterstufe 2 = 40 %

Lüfterstufe 3 = 70 %

Tabelle 7

Empfangener Wert auf Obj. 9	Maximale Lüfterstufe
0 % .. 9 %*	Lüfter wird nicht eingeschaltet
10 % .. 39 %	1
40 % .. 69 %	2
70 % .. 100 %**	3

* Wert liegt unter Einschaltsschwelle für Stufe 1, der Lüfter kann nicht eingeschaltet werden.

** Wert ist größer/gleich Einschaltsschwelle für Stufe 3, d.h. keine Begrenzung

- **Objekt 10 „Lüfter aus“**

Meldeobjekt für den Lüfterstatus.
Sendet eine 1 wenn den Lüfter ausgeschaltet ist..

- **Objekt 11 „Lüfterstufe 1“**

Meldeobjekt für den Lüfterstatus.
Sendet eine 1 wenn den Lüfter auf der Stufe 1 geschaltet ist.

- **Objekt 12 „Lüfterstufe 2“**

Meldeobjekt für den Lüfterstatus.
Sendet eine 1 wenn den Lüfter auf der Stufe 2 geschaltet ist.

- **Objekt 13 „Lüfterstufe 3“**

Meldeobjekt für den Lüfterstatus.
Sendet eine 1 wenn den Lüfter auf der Stufe 3 geschaltet ist.

- **Objekt 14 „Istwert an EI“, „Status Fensterkontakt an EI“**

Die Funktion des Objekts hängt von dem Parameter „Funktion von EI“ auf der Parameterseite „EI“ ab.

Tabelle 8

Parameter „Funktion von EI“	Bedeutung
<i>EI = Fensterkontakt</i>	Sendet den aktuellen Zustand des Fensterkontakts auf den Bus. → Nur bei Verwendung eines externen Reglers verfügbar.
<i>EI = Istwertfühler</i>	Sendet die aktuell gemessene Raumtemperatur auf den Bus. → Feste Einstellung bei Verwendung des internen Reglers.

- **Objekt 15 „Lüfter Zwang = 1 / Auto = 0“**

Mit diesem Objekt wird die Zwangsführung des Lüfters aktiviert bzw. verlassen.
Die für den Zwangsbetrieb gewünschte Lüfterstufe wird durch [Objekt 8](#) festgelegt.

Die Zwangsführung des Lüfters hat keinen Einfluss auf die Ventilsteuerung.

- **Objekt 16 „Status Kondensatüberwachung“**

Die Funktion des Objekts hängt vom Parameter „Quelle für Kondensatüberwachung“ auf der Seite „Kondensatüberwachung“ ab.

Tabelle 9

Parameter „Quelle für Kondensatüberwachung“	Objekt-Funktion
E2	Sendet den Status der Kondensatüberwachung
Objekt 16	Empfängt den Status der Kondensatüberwachung vom Bus

- **Objekt 17 „Taupunkt Alarm“**

Empfängt die Taupunkt Alarm Telegramme.

1 = Alarm

Hinweis: Das Verhalten ist identisch mit dem eingestellten Verhalten der Kondensatüberwachung.

- **Objekt 18 „Außentemperatur“**

Empfängt die Außentemperatur zur [Sollwertanpassung](#)

- **Objekt 19 „Sollwert schieben“**

Meldet die aktuelle Sollwertkorrektur als Betrag oder als Differenz.

Das *Format des Korrekturwertes* wird auf der Parameterseite *Sollwertanpassung* festgelegt.

Tabelle 10

Format des Korrekturwertes	Funktion des Objekts	Beispiel
<i>Absolut</i>	Sendet den Betrag: <i>Basissollwert ohne Korrektur</i> + <i>Sollwertkorrektur</i> als Sollwert für weitere Temperaturregler.	<i>Basissollwert ohne Korrektur</i> = 20°C. <i>Sollwertkorrektur</i> = +2 K Das Objekt sendet: 22 °C*
<i>Relativ</i>	Errechnete Sollwertkorrektur (in Kelvin) aufgrund der Außentemperatur.	<i>Basissollwert ohne Korrektur</i> = 20°C. <i>Sollwertkorrektur</i> = +2 K Das Objekt sendet: 2 K*

***Wichtig:** Wenn der Parameter *Sollwertanpassung für Regelung verwenden* auf „ja“ steht, wird der *Basissollwert nach Reset* (d.h. Sollwert für den internen Regler) auch mit angepasst. In unserem Beispiel wird dieser in beiden Fällen um 2 K erhöht.

- **Objekt 20 „Stellgrößenausfall“ / „Fühlerfehler“**

Die Funktion des Objekts hängt von dem Parameter „Art des verwendeten Reglers“ auf der Parameterseite „Allgemein“.

Tabelle 11

„Art des verwendeten Reglers“	Objekt-Funktion
<i>Interner Regler</i>	Meldet Fehler wenn die Temperaturfühlerleitung unterbrochen oder kurzgeschlossen ist.
<i>Externer Regler*</i>	Meldet ob die Stellgröße in regelmäßigem Abstand empfangen wird. 1 = Stellgrößenausfall 0 = Stellgröße OK

* Fühlerfehler wird nur bei Verwendung des internen Reglers gemeldet.

- **Objekt 21 „Betriebsartvorwahl“ / „Nachtbetrieb <-> Standby“**

Die Funktion des Objekts hängt von dem Parameter „Objekt zur Betriebsartenwahl“ auf der Parameterseite „Betriebsart und Bedienung“ ab.

Tabelle 12

„Objekte zur Festlegung der Betriebsart“	Funktion des Objektes
<i>neu: Betriebsart, Präsenz, Fensterstatus</i>	1 Byte Objekt. Damit kann eine von 4 Betriebsarten direkt aktiviert werden * 1 = Komfort, 2 = Standby, 3 = Nacht, 4 = Frostschutz (Hitzeschutz) Die Angaben in Klammern beziehen sich auf den Kühlbetrieb.
<i>alt: Komfort, Nacht, Frost</i>	Bei dieser Einstellung ist dieses Objekt ein 1Bit Objekt. Damit kann die Betriebsart Nacht oder Standby aktiviert werden 0=Standby 1=Nacht

*Nur die Werte 1 bis 4 sind zulässig.

- **Objekt 22 „Komfort“ / „Präsenz“**

Die Funktion des Objekts hängt von dem Parameter „Objekt zur Betriebsartenwahl“ auf der Parameterseite „Betriebsart und Bedienung“ ab.

Tabelle 13

„Objekte zur Festlegung der Betriebsart“	Funktion des Objektes
<i>neu: Betriebsart, Präsenz, Fensterstatus</i>	<p>Präsenz: Über dieses Objekt kann der Zustand eines Präsenzmelders (z.B. Taster, Bewegungsmelder) empfangen werden. Eine 1 auf dieses Objekt aktiviert die Betriebsart Komfort.</p>
<i>alt: Komfort, Nacht, Frost</i>	<p>Komfort: Eine 1 auf dieses Objekt aktiviert die Betriebsart Komfort. Diese Betriebsart hat Priorität über Nacht- und Standbybetrieb. Der Komfortbetrieb wird durch Senden einer 0 auf das Objekt wieder deaktiviert.</p>

- **Objekt 23 „Fenster“ / „Frostschutz“**

Tabelle 14

„Objekte zur Festlegung der Betriebsart“	Funktion des Objektes
<i>neu: Betriebsart, Präsenz, Fensterstatus</i>	<p>Fensterstellung: Über dieses Objekt kann der Zustand eines Fensterkontakts empfangen werden. Eine 1 auf dieses Objekt aktiviert die Betriebsart Frost- / Hitzeschutz.</p>
<i>alt: Komfort, Nacht, Frost</i>	<p>Frost-/Hitzeschutz: Eine 1 auf dieses Objekt aktiviert die Betriebsart Frostschutz. Während des Kühlbetriebs wird die Betriebsart Hitzeschutz aktiviert. Die Betriebsart Frost- /Hitzeschutz hat die höchste Priorität. Der Frost- Hitzeschutzbetrieb bleibt solange bestehen bis er durch eine 0 wieder aufgehoben wird.</p>

- **Objekt 24 „Aktuelle Betriebsart“**

Sendet die aktuelle Betriebsart als 1 Byte Wert (siehe unten: Codierung der Betriebsarten). Das Sendeverhalten kann auf der Parameterseite „Betriebsart“ eingestellt werden.

Tabelle 15: Codierung der HKL (HVAC) Betriebsarten:

Wert	Betriebsart
1	<i>Komfort</i>
2	<i>Standby</i>
3	<i>Nacht</i>
4	<i>Frostschutz/Hitzeschutz</i>

- **Objekt 25 „Manuelle Verschiebung“**

Nur bei internem Regler vorhanden.

Das Objekt empfängt eine Temperaturdifferenz im EIS 5-Format.

Mit dieser Differenz kann die gewünschte Raumtemperatur (aktueller Sollwert) gegenüber dem *Basissollwert* angepasst werden.

Neuer Sollwert (Heizen) = Aktueller Sollwert + manuelle Verschiebung.

Neuer Sollwert (Kühlen) = Aktueller Sollwert + manuelle Verschiebung + Totzone + Sollwertanpassung.

Werte die außerhalb des parametrisierten Bereichs liegen (siehe *Begrenzung der manuellen Verschiebung* auf der Parameterseite [Betriebsart und Bedienung](#)) werden auf den höchsten oder tiefsten Wert begrenzt.

- **Objekt 26 „Basissollwert“**

Der Basissollwert wird erstmals bei der Inbetriebnahme über die Applikation vorgegeben und im Objekt „Basissollwert“ abgelegt.

Danach kann er jederzeit über *Objekt 26* neu festgelegt werden (Begrenzt durch minimal bzw. maximal gültigen Sollwert).

Bei Busspannungsausfall wird dieses Objekt gesichert, bei Busspannungswiederkehr wird der letzte Wert wiederhergestellt.

Das Objekt kann unbegrenzt oft beschrieben werden.

- **Objekt 27 „Aktueller Sollwert“**

Sendet den für die Regelung geltenden aktuellen Sollwert im EIS 5 Format.

- **Objekt 28 „Heizen / Kühlen“**

Wird verwendet wenn eine automatische Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen nicht erwünscht bzw. nicht möglich ist.

Der Kühlbetrieb wird über eine 1 und der Heizbetrieb über eine 0 erzwungen.

Nur im 4-Rohr System bei Umschaltung über Objekt vorhanden (interner Regler).

- **Objekt 29 „Energieart fehlt“ / „Heizbedarf aber Heizen gesperrt“ / „Kühlbedarf aber Kühlen gesperrt“**

Fehlermeldeobjekt:

Es wird in folgenden Fällen einen Fehler gemeldet:

Fall 1: Über das Objekt *Heizen/Kühlen* wurde Heizbetrieb erzwungen, jedoch liegt die Raumtemperatur so weit über der Solltemperatur, dass Kühlen erforderlich ist.

Fall 2: Über das Objekt *Heizen/Kühlen* wurde Kühlbetrieb erzwungen, jedoch liegt die Raumtemperatur unter der Solltemperatur, so dass Heizen erforderlich ist.

- **Objekt 30 „Lüfterlaufzeit seit dem letzten Filterwechsel“**

Dieses Objekt ist vorhanden, wenn der Parameter *Soll ein Filterwechsel gemeldet werden* auf *ja* eingestellt ist.

Das Objekt sendet , wenn gewählt, den aktuellen Stand des internen Lüfter-Betriebsstundenzähler.

Die Laufzeit des Lüfters wird in Stunden gesendet.

Der Zähler wird über Objekt 31 zurückgesetzt.

- **Objekt 31 „Filter wechseln“**

Dieses Objekt ist vorhanden, wenn der Parameter „Soll ein Filterwechsel gemeldet werden“ auf „ja“ eingestellt ist.

Dieses Objekt hat 2 Funktionen:

1. Als Sendeobjekt:
Sendet eine 1 wenn die parametrisierte Betriebszeit des Lüfters erreicht ist.
Siehe Parameter „Filterwechsel melden nach Lüfterbetrieb (1..127 Wochen)“ auf der Parameterseite „[Filterüberwachung](#)“.
2. Als Empfangsobjekt:
Reset für den Status *Filter wechseln* und den Lüfter-Betriebsstundenzähler (Objekt 30).
0 = Reset.

- **Objekt 32 „Testmode“**

Sendet ein Telegramm wenn das Gerät in den Test Betrieb gesetzt wird
(1 = Test mode).

Siehe auch: [Der Testmode](#) im Kapitel Inbetriebnahme.

3.4 Parameter

Die Standardwerte sind jeweils **fett gedruckt**.

3.4.1 Die Parameterseite *Allgemein*

Je nach Auswahl der unterstützten Funktion werden unterschiedliche Parameter angezeigt.

Tabelle 16

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Unterstützte Funktion</i>	<i>Lüfter</i> <i>Heizen</i> <i>Kühlen</i> <i>Heizen und Kühlen</i>	Vorhanden Anlage
<i>Heizanlage</i>	<i>Fan Coil</i> <i>Konvektor</i>	Art der Heizungsanlage
<i>Kühlanlage</i>	<i>Fan Coil</i> <i>Konvektor</i>	Art der Kühlanlage
<i>Anlagentyp</i>	<i>2-Rohr System</i> <i>4-Rohr System</i>	Es gibt nur einen Wasserkreis der je nach Jahreszeit vom Kühl- bzw. Heizmedium durchströmt wird. Die Anlage besteht aus 2 getrennten Wasserkreisen für Heizung und Kühlung.
<i>Art des verwendeten Reglers</i>	<i>Interner Regler</i> <i>Externer Regler</i>	Der FCA 1 misst und regelt die Raumtemperatur selbst. Der FCA 1 bekommt seine Stellgröße von einem externen Regler und verhält sich als Aktor.
<i>Testmode</i>	<i>aktiviert</i> <i>gesperrt</i>	Der Benutzer kann nach Reset durch betätigen einer Taste in den <i>Testmode</i> wechseln. Siehe auch: Der Testmode <i>Testmode</i> ist nicht möglich.
<i>Soll ein Filterwechsel gemeldet werden</i>	<i>Nein</i> <i>ja</i>	Wenn JA gewählt ist wird die Parameterseite „ <i>Filterüberwachung</i> “ eingeblendet.
<i>Soll die Stellgröße überwacht werden</i>	<i>Nein</i> <i>Ja</i>	Siehe im Anhang: Überwachung der Stellgröße

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Lüfter umschalten zw. Auto und Zwang</i>	<i>über Objekt Zwang/Auto, Zwang = 1</i>	Der Zwangsbetrieb wird durch Objekt 15 mit einer 1 gestartet und mit einer 0 beendet.
	<i>über Objekt Auto/ Zwang, Zwang = 0</i>	Der Zwangsbetrieb wird gestartet sobald das Objekt 8 eine Stellgröße empfängt. Der Zwangsbetrieb wird mit einer 1 auf Objekt 15 beendet.

3.4.2 Die Parameterseite Ventilator

WICHTIG: Der Abstand zwischen 2 Einschaltsschwellen muss **mindestens 15%** betragen.

Tabelle 17

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Anzahl der Lüfterstufen	1 Stufe 2 Stufen 3 Stufen	Verfügbare Anzahl an Lüfterstufen.
Einschaltsschwelle für Lüfterstufe 1	0,4 %, 5 %, 10 % , 15 %, 20 %, 25 %, 30 % 35 %, 40 %	Bestimmt ab welcher Stellgröße die Stufe 1 einschalten soll.
Einschaltsschwelle für Lüfterstufe 2	0 %, 10 %, 20 % 30 %, 40 % , 50 % 60 %, 70 %, 80 % 90 %, 100 %	Bestimmt ab welcher Stellgröße von Stufe 1 auf Stufe 2 gewechselt werden soll.
Einschaltsschwelle für Lüfterstufe 3	0 %, 10 %, 20 % 30 %, 40 %, 50 % 60 %, 70 % , 80 % 90 %, 100 %	Bestimmt ab welcher Stellgröße von Stufe 2 auf Stufe 3 gewechselt werden soll.
Lüfter Anlaufstrategie	direkt <i>über Stufe 1, 5 s</i> <i>über Stufe 1, 10 s</i> <i>über Stufe 1, 15 s</i> <i>über Stufe 1, 20 s</i> <i>über Stufe 1, 25 s</i> <i>über Stufe 1, 30 s</i> <i>über maximale Stufe, 5 s</i> <i>über maximale Stufe, 10 s</i> <i>über maximale Stufe, 15 s</i> <i>über maximale Stufe, 20 s</i> <i>über maximale Stufe, 25 s</i> <i>über maximale Stufe, 30 s</i> <i>über maximale Stufe, 40 s</i> <i>über maximale Stufe, 50 s</i> <i>über maximale Stufe, 60 s</i>	Der Lüfter soll direkt in der parametrisierten Lüfterstufe starten. Der Lüfter soll immer in der niedrigsten Stufe starten und nach einer Verzögerung in die parametrisierte Stufe umschalten. Der Lüfter soll immer in der höchsten Stufe starten und nach einer Verzögerung in die parametrisierte Stufe umschalten. Diese Anlaufstrategie ist zu wählen wenn dies von dem Lüfterhersteller empfohlen ist. Wichtig: Die Anlauf-Lüfterstufe wird während ihrer Ausführung weder angezeigt noch gesendet.
Mindestverweilzeit in einer Lüfterstufe	keine, 1 min, 2 min , 3 min 4 min, 5 min, 6 min, 7 min 8 min, 9 min, 10 min, 11 min 12 min, 13 min, 14 min, 15 min	Vermeidet einen zu häufigen Wechsel zwischen den Lüfterstufen wenn sich die Stellgröße schnell ändert.

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Zusätzliches Lüften</i>	<p>nein</p> <p><i>alle 30 min für 3 min Stufe 1</i> <i>alle 30 min für 5 min Stufe 1</i> <i>alle 30 min für 3 min Stufe 2</i> <i>alle 30 min für 5 min Stufe 2</i> <i>alle 60 min für 3 min Stufe 1</i> <i>alle 60 min für 5 min Stufe 1</i> <i>alle 60 min für 3 min Stufe 2</i> <i>alle 60 min für 5 min Stufe 2</i> <i>permanent Lüften Stufe 1</i> <i>permanent Lüften Stufe 2</i> <i>permanent Lüften Stufe 3</i></p>	<p>kein zusätzliches Lüften</p> <p>Unabhängig von der Stellgröße soll der Lüfter regelmäßig für die parametrisierte Zeit einschalten.</p> <p>Unabhängig von der Stellgröße soll der Lüfter permanent mit der gewählten Stufe laufen.</p>
<i>Warmstart</i>	<p>kein Warmstart</p> <p><i>30 s, 1 min, 1 min 30 s,</i> <i>2 min, 2 min 30 s, 3 min,</i> <i>3 min 30 s, 4 min, 4 min 30 s,</i> <i>5 min, 5 min 30 s, 6 min,</i> <i>6 min 30 s, 7 min,</i> <i>7 min 30 s</i></p>	<p>Der Lüfter läuft an sobald das Ventil geöffnet wird.</p> <p>Das Ventil wird zuerst geöffnet. Der Lüfter startet erst nach Ablauf der parametrisierten Zeit, damit keine kalte Luft in den Raum geblasen wird. Siehe im Anhang Zeit zwischen Heizen und Kühlen und Nachlaufphase</p>
<i>Nachlaufzeit zur Nutzung der Restenergie</i>	<p>Kein Lüfternachlauf</p> <p><i>30 s, 1 min, 2 min, 3 min</i> <i>4 min, 5 min, 6 min, 7 min</i> <i>8 min, 9 min, 10 min, 15 min</i> <i>20 min, 30 min,</i> <i>bis Ventil geschlossen ist</i></p>	<p>Der Lüfter wird sofort abgestellt wenn das Ventil geschlossen wird.</p> <p>Wenn das Ventil geschlossen wird, läuft der Lüfter für die eingestellte Dauer weiter, um die im Gerät enthalten Restenergie in den Raum zu befördern.</p>

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Format und Zykluszeit Objekt Lüfterstufe</i>	<p data-bbox="557 443 975 510"><i>Format Zählwert, nicht zyklisch senden</i></p> <p data-bbox="557 555 903 622"><i>Format Zählwert, Zykluszeit 3 min ... 60 min</i></p> <p data-bbox="557 813 914 880"><i>Format Prozentwert, nicht zyklisch senden</i></p> <p data-bbox="557 925 903 992"><i>Format Prozentwert, Zykluszeit 3 min ... 60 min</i></p>	<p data-bbox="1008 331 1398 477">Objekt 4 sendet die aktuelle Lüfterstufe als Zahl zwischen 0 und 3. Nur bei Änderung.</p> <p data-bbox="1008 555 1366 589">Zyklisch und bei Änderung</p> <p data-bbox="1008 667 1366 846">Objekt 4 sendet den parametrisierten Schwellwert für die aktuelle Stufe als Prozentwert: Nur bei Änderung.</p> <p data-bbox="1008 925 1366 958">zyklisch und bei Änderung</p> <p data-bbox="1008 1003 1398 1357">Beispiel: Parametrierte Schwellen: Lüfterstufe 1 = 10% Lüfterstufe 2 = 40%. Lüfterstufe 3 = 70% Wenn die Lüfterstufe 2 gerade aktiv ist sendet Obj. 4 den Wert 40 % Die Zykluszeit ist zwischen 3 und 60 Minuten einstellbar.</p>

3.4.3 Die Parameterseite *Heizventil*

Tabelle 18

Bezeichnung	Werte	Bedeutung	
<i>Ventiltyp</i>	<i>2-Punkt</i> <i>3-Punkt</i>	Für Standard-Stellantriebe (Offen / geschlossen) Für lineare Motor-Stellantriebe	
<i>2-Punkt Ventil</i>	<i>Wirksinn des Ventils</i>	Ventil öffnet bei Anlegen von Spannung <i>Ventil schließt bei Anlegen von Spannung</i>	Für stromlos geschlossene Ventile Für stromlos offene Ventile
	<i>PWM-Zeit</i>	<i>3 min, 4 min, 5 min, 6 min</i> <i>7 min, 8 min, 9 min, 10 min</i> <i>11 min, 12 min, 13 min, 14 min</i> <i>15 min, 16 min, 17 min, 18 min</i> <i>19 min, 20 min, 21 min, 22 min</i> <i>23 min, 24 min, 25 min, 26 min</i> <i>27 min, 28 min, 29 min, 30 min</i>	Ein Stellzyklus besteht aus einem Ein- und einem Ausschaltvorgang und bildet eine PWM-Periode. Beispiel: Stellgröße = 20%, PWM-Zeit = 10 min: Innerhalb des Stellzyklus von 10 min, 2 min eingeschaltet und 8 min ausgeschaltet (d.h. 20% Ein / 80% Aus).
	<i>Zeit für Schließen des Heizventils</i>	<i>0 min, 1 min, 2 min, 3 min,</i> <i>4 min, 5 min, 6 min, 7 min,</i> <i>8 min, 9 min, 10 min, 15 min,</i> <i>20 min, 30 min</i>	Anpassung an den verwendeten Stellantrieb. Verhindert ein zu frühes Öffnen des Kühlventils.
<i>3-Punkt Ventil</i>	<i>Zeit für 100 % Hub (5 .. 2000s)</i>	<i>Manuelle Eingabe</i> <i>5 ... 2000s (Standard 90 s)</i>	Anpassung an den verwendeten Stellantrieb, um eine genaue Positionierung zu gewährleisten.
	<i>Neu Positionieren bei Änderung um</i>	<i>0 %,</i> <i>1 %, 2 %, 3 %,</i> <i>4 %, 5 %, 6 %, 7 %</i> <i>8 %, 9 %, 10 %, 11 %</i> <i>12 %, 13 %, 14 %, 15 %</i>	Das Ventil wird bei jeder Stellgrößenänderung neu positioniert. Das Ventil wird immer erst dann nachpositioniert, wenn sich die Stellgröße gegenüber der letzten Positionierung um mehr als den eingestellten Wert verändert hat. Das verhindert unnötige minimale Nachpositionierungen.

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Öffnen ab Stellgröße*	0,4 % 5 %, 10 % 15 %, 20 %, 25 % 30 %, 35 %, 40 %	Ventil wird schon bei minimaler Stellgröße geöffnet. Ventil wird erst geöffnet wenn die Stellgröße den eingestellten Wert erreicht hat. Diese Einstellung verhindert eventuelle Pfeifgeräusche bei leicht geöffnetem Ventil.
Minimale Ventilstellung*	0 % , 5 %, 10 %, 15 % 20 %, 25 %, 30 %, 35 % 40 %, 45 %, 50 %	Kleinste zugelassene Ventilstellung bei Stellgröße < > 0 %..
Maximale Ventilstellung ab Stellgröße*	0,4 %, 10 %, 20 %, 30 % 40 %, 50 % , 60 %, 70 % 80 %, 90 %, 100 %	Stellgröße ab der das Ventil die maximale Ventilstellung annimmt.
Maximale Ventilstellung*	55 %, 60 %, 65 %, 70 % 75 %, 80 %, 85 % 90 %, 95 %, 100 %	Größte zugelassene Ventilstellung
Zeit zw. Heizen und Kühlen	0 min , 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min	Verzögerung beim Wechsel von Heizen auf Kühlen nachdem das Heizventil vollständig geschlossen ist. Das Kühlventil kann erst nach Ablauf dieser Zeit geöffnet werden. Siehe im Anhang: Zeit zwischen Heizen und Kühlen und Nachlaufphase
Status Heizen senden alle	nicht zyklisch senden 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 60 min	Zyklische Sendezeit für den Heizstatus (Obj. 2)

* Festlegung der Ventilkennlinie, siehe im Anhang: [Ventilkennlinie einstellen](#).

3.4.4 Die Parameterseite *Kühlventil*

Tabelle 19

Bezeichnung	Werte	Bedeutung	
Ventiltyp	2-Punkt 3-Punkt	Für Standard-Stellantriebe (Offen / geschlossen) Für lineare Motor-Stellantriebe	
2-Punkt Ventil	Wirksinn des Ventils	Ventil öffnet bei Anlegen von Spannung Ventil schließt bei Anlegen von Spannung	
	PWM-Zeit	3 min, 4 min, 5 min , 6 min 7 min, 8 min, 9 min, 10 min 11 min, 12 min, 13 min, 14 min 15 min, 16 min, 17 min, 18 min 19 min, 20 min, 21 min, 22 min 23 min, 24 min, 25 min, 26 min 27 min, 28 min, 29 min, 30 min	Ein Stellzyklus besteht aus einem Ein- und einem Ausschaltvorgang und bildet eine PWM-Periode. Beispiel: Stellgröße = 20%, PWM-Zeit = 10 min: Innerhalb des Stellzyklus von 10 min, 2 min eingeschaltet und 8 min ausgeschaltet (d.h. 20% Ein / 80% Aus).
	Zeit für Schließen des Kühlventils	0 min, 1 min, 2 min, 3 min 4 min, 5 min, 6 min 7 min, 8 min, 9 min 10 min, 15 min, 20 min 30 min	Anpassung an den verwendeten Stellantrieb. Verhindert ein zu frühes Öffnen des Heizventils.
3-Punkt Ventil	Zeit für 100 % Hub (5 .. 2000s)	Manuelle Eingabe 5 ... 2000s (Standard 90 s)	Anpassung an den verwendeten Stellantrieb, um eine genaue Positionierung zu gewährleisten.
	Neu Positionieren bei Änderung um	0 %, 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 % , 6 %, 7 % 8 %, 9 %, 10 %, 11 % 12 %, 13 %, 14 %, 15 %	Das Ventil wird bei jeder Stellgrößenänderung neu positioniert. Das Ventil wird immer erst dann nachpositioniert, wenn sich die Stellgröße gegenüber der letzten Positionierung um mehr als den eingestellten Wert verändert hat. Damit können häufige kleine Positionierungsschritte unterdrückt werden.

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Öffnen ab Stellgröße*</i>	0,4 % , 5 %, 10 % 15 %, 20 %, 25 % 30 %, 35 %, 40 %	Ventil wird schon bei minimaler Stellgröße geöffnet. Ventil wird erst geöffnet wenn die Stellgröße den eingestellten Wert erreicht hat. Diese Einstellung verhindert eventuelle Pfeifgeräusche bei leicht geöffnetem Ventil.
<i>Minimale Ventilstellung*</i>	0 % , 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %	Kleinste zugelassene Ventilstellung bei Stellgröße < > 0 %..
<i>Maximale Ventilstellung ab Stellgröße*</i>	0,4 %, 10 %, 20 %, 30 % 40 %, 50 % , 60 %, 70 % 80 %, 90 %, 100 %	Stellgröße ab der das Ventil die maximale Ventilstellung annimmt.
<i>Maximale Ventilstellung*</i>	55 %, 60 %, 65 %, 70 % 75 %, 80 %, 85 % 90 %, 95 %, 100 %	Größte zugelassene Ventilstellung
<i>Status Kühlen senden alle</i>	nicht zyklisch senden 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 60 min	Zyklische Sendezeit für den Kühlstatus (Obj. 2)

* Festlegung der Ventilkennlinie, siehe im Anhang: [Ventilkennlinie einstellen](#).

3.4.5 Die Parameterseite „Heiz/Kühlventil“ (nur bei 2-Rohr System)

Tabelle 20

Bezeichnung	Werte	Bedeutung	
Ventiltyp	2-Punkt 3-Punkt	Für Standard-Stellantriebe (Offen / geschlossen) Für lineare Motor-Stellantriebe	
2-Punkt Ventil	Wirksinn des Ventils	Ventil öffnet bei Anlegen von Spannung Ventil schließt bei Anlegen von Spannung	
	PWM-Zeit	3 min, 4 min, 5 min , 6 min 7 min, 8 min, 9 min, 10 min 11 min, 12 min, 13 min, 14 min 15 min, 16 min, 17 min, 18 min 19 min, 20 min, 21 min, 22 min 23 min, 24 min, 25 min, 26 min 27 min, 28 min, 29 min, 30 min	Ein Stellzyklus besteht aus einem Ein- und einem Ausschaltvorgang und bildet eine PWM-Periode. Beispiel: Stellgröße = 20%, PWM-Zeit = 10 min: Innerhalb des Stellzyklus von 10 min, 2 min eingeschaltet und 8 min ausgeschaltet (d.h. 20% Ein / 80% Aus).
	Zeit für Schließen des Ventils	0 min, 1 min, 2 min, 3 min , 4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min	Anpassung an den verwendeten Stellantrieb.
3-Punkt Ventil	Zeit für 100 % Hub (5 .. 2000s)	Manuelle Eingabe 5 ... 2000s (Standard 90 s)	Anpassung an den verwendeten Stellantrieb, um eine genaue Positionierung zu gewährleisten.
	Neu Positionieren bei Änderung um	0 %, 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 % , 6 %, 7 % 8 %, 9 %, 10 %, 11 % 12 %, 13 %, 14 %, 15 %	Das Ventil wird bei jeder Stellgrößenänderung neu positioniert. Das Ventil wird immer erst dann nachpositioniert, wenn sich die Stellgröße gegenüber der letzten Positionierung um mehr als den eingestellten Wert verändert hat. Damit können häufige kleine Positionierungsschritte unterdrückt werden

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Öffnen ab Stellgröße*</i>	0,4 % , 5 %, 10 % 15 %, 20 %, 25 % 30 %, 35 %, 40 %	Ventil wird schon bei minimaler Stellgröße geöffnet. Ventil wird erst geöffnet wenn die Stellgröße den eingestellten Wert erreicht hat. Diese Einstellung verhindert eventuelle Pfeifgeräusche bei leicht geöffnetem Ventil.
<i>Minimale Ventilstellung*</i>	0 % , 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %	Kleinste zugelassene Ventilstellung bei Stellgröße < > 0 %.
<i>Maximale Ventilstellung ab Stellgröße*</i>	0,4 %, 10 %, 20 %, 30 % 40 %, 50 % , 60 %, 70 % 80 %, 90 %, 100 %	Stellgröße ab der das Ventil die maximale Ventilstellung annimmt.
<i>Maximale Ventilstellung*</i>	55 %, 60 %, 65 %, 70 % 75 %, 80 %, 85 % 90 %, 95 %, 100 %	Größte festgelegte Ventilstellung
<i>Status Heizen bzw. Kühlen senden alle</i>	nicht zyklisch senden 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 60 min	Zyklische Sendezeit für den Heiz- / Kühlstatus (Obj. 2)

* Festlegung der Ventilkennlinie, siehe im Anhang: [Ventilkennlinie einstellen](#).

3.4.6 Die Parameterseite *Zusatzrelais*

Tabelle 21

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Einschalten des Zusatzrelais</i>	<i>Über Objekt</i>	Das Zusatzrelais wird nur von außen über den Bus angesteuert (siehe Obj. 5)
	<i>Bei Heizbedarf</i>	Das Zusatzrelais wird eingeschaltet sobald die Stellgröße Heizen über 0 % liegt.
	<i>Bei Kühlbedarf</i>	Das Zusatzrelais wird eingeschaltet sobald die Stellgröße Kühlen über 0 % liegt.
	<i>Zusammen mit Heizventil</i>	Das Zusatzrelais wird erst dann eingeschaltet, wenn das Heizventil tatsächlich geöffnet wird*.
	<i>Zusammen mit Kühlventil</i>	Das Zusatzrelais wird erst dann eingeschaltet, wenn das Kühlventil tatsächlich geöffnet wird*.
<i>Status Zusatzrelais senden alle</i>	nicht zyklisch senden 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 60 min	Zyklische Sendezeit für den Status des Zusatzrelais. Bei der Einstellung <i>über Objekt</i> wird der Status nicht gesendet.

* Bei angepasster Ventilkennlinie kann das Ventil bei geringer Stellgröße geschlossen bleiben.

3.4.7 Die Parameterseite E1

Tabelle 22

Bezeichnung	Werte	Bedeutung	
<i>Funktion von E1</i>	E1 = Fensterkontakt <i>E1 = Istwertfühler</i>	Am Eingang E1 ist ein Fensterkontakt angeschlossen. An E1 ist ein Temperaturfühler angeschlossen (Best. Nr. 907 0 321)	
<i>E1</i>	<i>Wirksinn des Fensterkontakts</i>	Kontakt geschlossen = Fenster geschlossen <i>Kontakt offen = Fenster geschlossen</i>	Art des angeschlossenen Kontakts (Öffner oder Schließer)
	<i>Status Fensterkontakt senden alle</i>	nicht zyklisch senden <i>3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 60 min</i>	Zyklische Sendezeit für den Fensterkontakt
<i>E1 = Istwertfühler</i>	<i>Abgleich des Istwerts in 0,1 K (-50..50)</i>	<i>manuelle Eingabe -50 ... 50</i>	Positive oder negative Korrektur der gemessenen Temperatur in 1/10K Schritten. Beispiele: a) FCA 1 sendet 20,3°C. Mit einem geeichten Thermometer misst man eine Raumtemperatur von 21,0°C. Um die Temperatur des FCA 1 auf 21 °C anzuheben muss „7“ (d.h. 7 x 0,1K) eingegeben werden. b) FCA 1 sendet 21,3°C. Gemessen wird 20,5°C. Um die gesendete Temperatur auf 20,5 °C abzusenken muss „-8“ (d.h. -8 x 0,1K) eingegeben werden.
	<i>Senden des Istwertes bei Änderung um</i>	<i>nur zyklisch</i> <i>alle 0,2 K</i> <i>alle 0,3 K</i> <i>alle 0,5 K</i> <i>alle 1 K</i>	Soll die aktuelle Raumtemperatur gesendet werden? Wenn ja, Ab welcher Mindestveränderung soll diese erneut gesendet werden? Diese Einstellung dient dazu, die Buslast möglichst gering zu halten.
	<i>Istwert senden alle</i>	<i>nicht zyklisch senden</i> <i>3 min, 5 min, 10 min, 15 min 20 min, 30 min, 60 min</i>	Wie oft soll der Istwert unabhängig von den Temperaturänderungen gesendet werden?

3.4.8 Die Parameterseite E2

Diese Seite ist nur vorhanden wenn der Parameter *Unterstützte Funktion* auf *Heizen* eingestellt ist (Parameterseite Allgemein).

Tabelle 23

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Funktion von E2</i>	Kontakt geschlossen = Fenster geschlossen <i>Kontakt offen = Fenster geschlossen</i>	Art des angeschlossenen Kontakts (Öffner oder Schließer)
<i>Status E2 senden alle</i>	nicht zyklisch senden <i>3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 60 min</i>	Zyklische Sendezeit für den Eingang E2

3.4.9 Die Parameterseite Kondensatüberwachung

Tabelle 24

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Quelle für Kondensatüberwachung</i>	E2 <i>Objekt 16</i>	Kondensat wird über einen Kontakt an E2 gemeldet Kondensat wird über den Bus an Obj. 16 gemeldet.
<i>Wirksinn von E2</i>	Kontakt geschlossen = Kondensat <i>Kontakt offen = Kondensat</i>	Art des angeschlossenen Kondensatmeldekontakts bzw. des Kondensat-Telegramms.
<i>Verhalten bei Kondensat</i>	Kühlen aus und Lüfter aus <i>Kühlen aus und Lüfterstufe 1</i> <i>Kühlen aus und max. Lüfterstufe</i> <i>Nur melden</i>	Reaktion auf Kondensat-Alarm
<i>Kondensatstatus senden alle</i>	nicht zyklisch senden <i>3 min, 5 min, 10 min, 15 min 20 min, 30 min, 60 min</i>	Zyklische Sendezeit für Kondensatstatus

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Basissollwert ohne Korrektur</i>	15 °C, 16 °C, 17 °C 18 °C, 19 °C, 20 °C 21 °C , 22 °C, 23 °C 24 °C, 25 °C, 26 °C, 27 °C, 28 °C 29 °C, 30 °C	Basissollwert für weitere Raumtemperaturregler. Wichtig: Dieser Wert sollte mit dem Basissollwert der angesteuerten Regler übereinstimmen.
<i>Sollwertkorrektur senden alle</i>	nicht zyklisch senden 3 min, 5 min, 10 min, 15 min 20 min, 30 min, 60 min	Zyklische Sendezeit für die Sollwertkorrektur.

3.4.11 Die Parameterseite Sollwerte (interner Regler)

Tabelle 26

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Basissollwert nach Reset</i>	15 °C, 16 °C, 17 °C 18 °C, 19 °C, 20 °C 21 °C , 22 °C, 23 °C 24 °C, 25 °C, 26 °C 27 °C, 28 °C, 29 °C 30 °C	Ausgangssollwert für die Temperaturregelung.
<i>Absenkung im Standbybetrieb (bei Heizen)</i>	0,5 K, 1 K, 1,5 K 2 K , 2,5 K, 3 K 3,5 K, 4 K	Wie stark soll die Temperatur im Standbybetrieb reduziert werden?
<i>Absenkung im Nachtbetrieb (bei Heizen)</i>	3 K, 4 K, 5 K 6 K, 7 K, 8 K	Wie stark soll die Temperatur im Nachtbetrieb reduziert werden?
<i>Sollwert für Frostschutzbetrieb (bei Heizen)</i>	3 °C, 4 °C, 5 °C 6 °C , 7 °C, 8 °C 9 °C, 10 °C	Temperaturvorgabe für Frostschutzbetrieb im Heizmodus (Im Kühlbetrieb gilt der Hitzeschutzbetrieb).
<i>Totzone zwischen Heizen und Kühlen</i>	1 K, 2 K , 3 K 4 K, 5 K, 6 K	Legt die Pufferzone zwischen den Sollwerten für Heiz- und im Kühlbetrieb fest. Siehe im Glossar: Totzone
<i>Anhebung im Standby-Betrieb (bei Kühlen)</i>	0,5 K, 1 K, 1,5 K 2 K , 2,5 K, 3 K 3,5 K, 4 K	wie stark soll die Temperatur im Nachtbetrieb erhöht werden?
<i>Anhebung im Nacht-Betrieb (bei Kühlen)</i>	3 K, 4 K, 5 K 6 K, 7 K, 8 K	wie stark soll die Temperatur im Nachtbetrieb erhöht werden?
<i>Sollwert für Hitzeschutz-Betrieb (bei Kühlen)</i>	42 °C d.h. quasi kein Hitzeschutz 29 °C 30 °C 31 °C 32 °C 33 °C 34 °C 35 °C	Der Hitzeschutz stellt die höchste erlaubte Temperatur für den geregelten Raum dar. Er erfüllt beim Kühlen die gleiche Aufgabe wie der Frostschutzbetrieb beim Heizen d.h. Energie sparen und gleichzeitig unzulässige Temperaturen verbieten.

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Aktueller Sollwert im Komfortbetrieb</i>	<p>Tatsächlichen Wert senden (Heizen <> Kühlen)</p> <p><i>Mittelwert zw. Heizen und Kühlen senden</i></p>	<p>Es soll immer der Sollwert gesendet werden, auf den tatsächlich geregelt wird (= aktueller Sollwert).</p> <p>Beispiel mit Basissollwert 21°C und <u>Totzone</u> 2K: Beim Heizen wird 21°C und beim Kühlen wird Basissollwert + Totzone gesendet (21°C + 2K = 23°C Es wird in der Betriebsart Komfort im Heizbetrieb und im Kühlbetrieb der gleiche Wert nämlich: Basissollwert + halbe Totzone gesendet, damit ggf. Raumnutzer nicht irritiert werden.</p> <p>Beispiel mit Basissollwert 21°C und Totzone 2K: Mittelwert= 21°+1K =22°C Geregelt wird aber mit 21°C im Heizbetrieb bzw. 23°C im Kühlbetrieb.</p>
<i>Aktuellen Sollwert senden alle</i>	<p>nicht zyklisch senden</p> <p><i>3 min, 5 min, 10 min 15 min, 20 min, 30 min 60 min</i></p>	Zyklische Sendezeit für den aktuellen Sollwert

3.4.12 Die Parameterseite *Betriebsart und Bedienung* (interner Regler)

Tabelle 27

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Betriebsart nach Reset</i>	<i>Frost-/Hitzeschutz</i> <i>Nachtabsenkung</i> Standby <i>Komfort</i>	Betriebsart nach Inbetriebnahme oder Neuprogrammierung
<i>Aktuelle Betriebsart senden alle</i>	nicht zyklisch senden <i>3 min, 5 min, 10 min</i> <i>15 min, 20 min, 30 min</i> <i>60 min</i>	Zyklische Sendezeit der Betriebsart (Obj. 24)
<i>Objekte zur Betriebsartenwahl</i>	neu: Betriebsart, Präsenz, Fensterstatus <i>alt: Komfort, Nacht, Frost (nicht empfohlen)</i>	FCA 1 kann die Betriebsart in Abhängigkeit von Fenster- und Präsenzkontakte wechseln. Traditionelle Einstellung ohne Fenster- und Präsenzstatus.
<i>Art des Präsenzmelders</i>	Präsenzmelder <i>Präsenztaster</i>	Der Präsenzsensord aktiviert die Betriebsart Komfort Betriebsart Komfort solange das Präsenzobjekt gesetzt ist. Wird, nachdem das Präsenzobjekt gesetzt wurde, vom Objekt Betriebsart-Vorgabe (Objekt 3) erneut empfangen, so wird die neue Betriebsart angenommen und das Präsenz-Objekt zurückgesetzt. Wird bei Nacht-/ Frostbetrieb das Präsenzobjekt gesetzt, so wird es nach Ablauf der parametrisierten Komfortverlängerung zurückgesetzt (siehe unten). Das Präsenzobjekt wird nicht auf den Bus zurückgemeldet.

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Zeit für Komfortverlängerung</i>	30 min. 1 Stunde 1,5 Stunden 2 Stunden 2,5 Stunden 3 Stunden 3,5 Stunden	Wie lange soll der Regler in der Betriebsart Komfort bleiben, nachdem Präsenz erkannt wurde? (Nur für Präsenztaster).
<i>Begrenzung der manuellen Verschiebung</i>	keine Verschiebung +/- 1 K +/- 2 K +/- 3 K +/- 4 K +/- 5 K	Der Sollwert kann nicht verschoben werden. Der Sollwert kann maximal um den parametrisierten Betrag geändert werden (Obj. 25)

3.4.13 Die Parameterseite *Regelung* (interner Regler)

Tabelle 28

Bezeichnung	Werte	Bedeutung	
<i>Einstellung der Regelparameter</i>	<i>Standard</i> <i>Benutzerdefiniert</i>	Für Standardanwendung. Die Regelparameter sind voreingestellt. Profi-Anwendung: Die Regelparameter können einzeln angepasst werden. Siehe im Anhang: Temperaturregelung	
<i>Benutzerdefinierte Parameter</i>	<i>Proportionalband des Heizungsreglers</i>	<i>1 K, 1,5 K, 2 K</i> <i>2,5 K, 3 K, 3,5 K</i> <i>4 K, 4,5 K, 5 K</i> <i>5,5 K, 6 K, 6,5 K</i> <i>7 K, 7,5 K, 8 K</i> <i>8,5 K</i>	Profi-Einstellung zur Anpassung des Regel-Verhaltens an den Raum. Kleine Werte bewirken starke Stellgrößen-Änderungen, größere Werte bewirken eine feinere Stellgrößen-Anpassung. Standardwert: 4 K
	<i>Integrierzeit des Heizungsreglers</i>	<i>reiner P-Regler</i>	Nur Proportionalregler. Siehe im Anhang: Temperaturregelung
		<i>15 min., 30 min., 45 min., 60 min., 75 min., 90 min.</i> <i>105 min., 120 min.</i> <i>135 min., 150 min.</i> <i>165 min., 180 min.</i> <i>195 min., 210 min.</i> <i>225 min.</i>	Diese Zeit kann je nach Gegebenheiten angepasst werden. Ist die Heizanlage überdimensioniert und daher zu schnell, so sind kürzere Werte zu wählen. Im Gegensatz sind für eine knapp dimensionierte Heizung (träge) längere Integrierzeiten von Vorteil. Standardwert: 90 min.

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Bedeutung	
Benutzerdefinierte Parameter	<i>Proportionalband des Kühlenreglers</i>	<i>reiner P-Regler</i> 1 K, 1,5 K, 2 K 2,5 K, 3 K, 3,5 K 4 K , 4,5 K, 5 K 5,5 K, 6 K, 6,5 K 7 K, 7,5 K, 8 K 8,5 K	Nur Proportionalregler. Siehe im Anhang: Temperaturregelung Profi-Einstellung zur Anpassung des Regelverhaltens an den Raum. Große Werte bewirken bei gleicher Regelabweichung feinere Stellgrößen-Änderungen und eine genauere Regelung als geringere Werte. Standardwert: 4 K
	<i>Integrierzeit des Kühlenreglers</i>	<i>reiner P-Regler</i> 15 min., 30 min., 45 min., 60 min., 75 min., 90 min. 105 min., 120 min. 135 min., 150 min. 165 min., 180 min. 195 min., 210 min. 225 min.	Nur Proportionalregler. Siehe im Anhang: Temperaturregelung Nur für PI-Regler: Die Integrierzeit bestimmt die Reaktionszeit der Regelung. Diese Zeiten können je nach Gegebenheiten angepasst werden. Ist die Kühlanlage überdimensioniert und daher zu schnell, so sind kürzere Werte zu wählen. Im Gegensatz sind für eine knapp dimensionierte Kühlung (träge) längere Integrierzeiten von Vorteil. Standardwert: 90 min.
<i>Umschalten zw. Heizen und Kühlen</i>	<i>automatisch</i> <i>über Objekt</i>	FCA 1 wechselt automatisch in den Kühlmodus wenn die Isttemperatur über dem Sollwert liegt. Der Kühlmodus kann nur busseitig über das Objekt 28 aktiviert werden (1= Kühlen). Solange dieses Objekt nicht gesetzt ist (=0) bleibt der Kühlbetrieb abgeschaltet.	

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Senden der Stellgröße</i>	<i>bei Änderung um 1 % bei Änderung um 2 % bei Änderung um 3 % bei Änderung um 5 % bei Änderung um 7 % bei Änderung um 10 % bei Änderung um 15 %</i>	Nach wie viel % Änderung* der Stellgröße soll der neue Wert gesendet werden?
<i>Stellgröße senden alle</i>	<i>nicht zyklisch senden 3 min, 5 min, 10 min 15 min, 20 min, 30 min 60 min</i>	Zyklische Sendezeit für die Stellgröße.
<i>Melden wenn Kühlbedarf aber Kühlen gesperrt</i>	<i>Nur bei Objektwert = 1 Immer zyklisch</i>	Bei <i>Unterstützte Funktion = Kühlen</i> Fehlermeldung mit Obj. 29 senden, wenn aufgrund der Temperaturen gekühlt werden sollte aber das Kühlen nicht freigegeben ist (Obj.1).
<i>Melden wenn Heizbedarf aber Heizen gesperrt</i>	<i>Nur bei Objektwert = 1 Immer zyklisch</i>	Bei <i>Unterstützte Funktion = Heizen</i> Fehlermeldung mit Obj. 29 senden, wenn aufgrund der Temperaturen geheizt werden sollte aber das Heizen über Obj. 1 gesperrt ist.
<i>Melden, wenn Energieart fehlt</i>	<i>Nur bei Objektwert = 1 Immer zyklisch</i>	Bei <i>Unterstützte Funktion = Heizen und Kühlen</i> Fehlermeldung, wenn aufgrund der Temperaturen geheizt bzw. gekühlt werden muss und der Zustand vom Obj. „Umschalten <i>Heizen/Kühlen</i> damit im Widerspruch steht (bei 2-Rohr, Obj. 1. Bei 4-Rohr, Obj. 28 mit Umschalten zw. Heizen und Kühlen über Objekt).
<i>Zyklisch melden</i>	<i>alle 3 min, 5 min, 10 min 15 min, 20 min, 30 min 60 min</i>	Zyklische Sendezeit für Energieart-Fehlermeldung

*Änderung seit dem letzten Senden

3.4.14 Die Parameterseite *Filterüberwachung*

Diese Parameterseite ist nur sichtbar wenn diese Funktion auf der Parameterseite *Allgemein* gewählt wurde (Parameter: *Soll ein Filterwechsel gemeldet werden*).

Tabelle 29

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<i>Filterwechsel melden nach Lüfterbetrieb (1..127 Wochen)</i>	<i>manuelle Eingabe: 1..127 (Standard 12)</i>	Intervall zwischen 2 Filterwechsel in Wochen.
<i>Filterwechsel zyklisch senden</i>	<i>nur bei Filterwechsel</i> <i>immer zyklisch</i>	Objekt 31 sendet nur wenn der Filter gewechselt werden soll: 1 = Filter wechseln Objekt 31 sendet zyklisch den Filterstatus: 0 = Filter OK 1 = Filter wechseln
<i>Lüfterlaufzeit senden* (in Stunden)</i>	<i>nie senden (abfragen ist möglich)</i> <i>nur bei Änderung</i> <i>zyklisch und bei Änderung</i>	Die Lüfterlaufzeit wird intern sekundengenau gezählt, jedoch nicht gesendet. Der Zählerstand kann von Objekt 30 abgefragt werden. Der Zählerstand wird jedes Mal gesendet wenn sich die Lüfterlaufzeit um 1 Stunde erhöht hat. Der Zählerstand wird in dem festgelegten Abstand und bei Änderung gesendet.
<i>Zyklisch senden</i>	<i>alle 3 min., alle 5 min. alle 10 min., alle 15 min. alle 20 min., alle 30 min. alle 45 min., alle 60 min.</i>	Zyklische Sendezeit für den Zählerstand.

* Zum Zurücksetzen des Filterstatus und des Zählerstandes, siehe [Objekt 31](#).

3.4.15 Die Parameterseite *Stellgrößenausfall*

Diese Parameterseite ist nur sichtbar bei Verwendung eines externen Reglers und wenn die Funktion auf der Parameterseite *Allgemein* gewählt wurde (Parameter: *Soll die Stellgröße überwacht werden*).

Tabelle 30

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Überwachungszeit für Stellgröße	30 min 60 min	Wenn innerhalb der parametrisierten Zeit keine Stellgröße empfangen wird gilt die Ersatzstellgröße.
Ersatzstellgröße bei Stellgrößenausfall (Notprogramm)	0 %, 10 %, 20 % 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 100 %	Stellgröße für das Notprogramm, solange keine neue Stellgröße vom Raumtemperaturregler empfangen wird
Stellgrößenausfall zyklisch melden (1 = Stellgrößenausfall)	nur bei Objektwert = 1 immer zyklisch	Das Objekt 20 sendet nur bei Stellgrößenausfall. Das Objekt 20 sendet immer den Status der Stellgröße. 0 = OK 1 = Stellgrößenausfall
Zyklisch melden	alle 3 min., alle 5 min. alle 10 min., alle 15 min. alle 20 min., alle 30 min. alle 45 min., alle 60 min.	Zykluszeit für den Status der Stellgröße.

4 Inbetriebnahme

4.1 Der Testmode

Der Testmode dient zum Prüfen der Anlage, z.B. während der Inbetriebnahme oder bei Fehlersuche.

In diesem Modus können die Ventile und der Lüfter mit Hilfe der Tasten von Hand beliebig eingestellt werden.

Ein Temperaturfühler (Best. Nr. 907 0 321) bzw. die Fensterkontakte können ebenfalls überprüft werden.

Wichtige Hinweise für den Testmode:

- Sowohl die Regelung als auch die Bustelegamme sind unwirksam
- Alle Einstellungen sind ohne Einschränkung möglich.
- Die Ventile werden so lange angesteuert, bis sie von Hand wieder ausgeschaltet werden.
- Kondensat-Alarm wird nicht berücksichtigt
- **Die Verhinderung unzulässiger Betriebszustände (z.B. Heiz- und Kühlventil gleichzeitig geöffnet oder ein Ventil dauernd bestromt, usw.) liegt in der Verantwortung des Bedieners.**

Testmode zulassen / unterdrücken:

Der Testmode wird über den Parameter *Testmode nach Reset* auf der Parameterseite *Allgemein* zugelassen bzw. unterdrückt.

Testmode aktivieren:

Reset auslösen, d.h. durch Download oder Anlegen der Busspannung:

→ Die Testmode LED blinkt für 1 Minute.

Während dieser Zeit kann der Testmode durch Betätigen der Ventil- (☼/☼☼☼) oder Lüfbertaste (☼) gestartet werden.

→ Der FCA 1 wechselt in den Testmode und die LED „Test“ leuchtet permanent.

Testmode beenden:

Der Testmode kann durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten bzw. Reset beendet werden.

Wird während des Blinken der Testmode LED keine Taste betätigt, wechselt der FCA 1 nach einer Minute selbständig in den Normalbetrieb.

Bei der Erstinbetriebnahme, d.h. ohne Applikationsprogramm, blinkt die LED ohne Zeitbegrenzung.

Bedienung:

- Lüfter steuern:

Durch Drücken der Taste A (Lüfter) werden folgende Betriebszustände der Reihenfolge nach angenommen.

Tabelle 31

Tastendruck	Funktion	LED
1	Lüfterstufe 1	S1 ein
2	Lüfterstufe 2	S2 ein
3	Lüfterstufe 3	S3 ein
4	Lüfter aus	S1-S3 aus

- Ventile steuern, Zusatzrelais schalten:

Durch Drücken der Taste B (Ventile) werden folgende Betriebszustände der Reihenfolge nach angenommen.

Tabelle 32

Tastendruck	LED	Ausgang
1	LED für Kühlen ein	Nach 2 sec V2+ ein
2	LED für Kühlen blinkt	Nach 2 sec V2- ein
3	LED für Heizen ein	Nach 2 sec V1+ ein
4	LED für Heizen blinkt	Nach 2 sec V1- ein
5	LED C1 ein	Nach 2 sec C1 ein
6	Alle LEDs aus	Alle Ausgänge aus

Durch das verzögerte Schalten der Ausgänge kann der Bediener die einzelnen Modi ohne Änderung der Ventilstellung durch schnelles Durchtasten überspringen.






Abbildung 2

Tabelle 33: Status-Anzeige Heiz- und Kühlventil.

LED	Status	Bedeutung	
		bei 3-Wege Ventile	bei 2-Wege Ventile
	ist AUS	Kühlventil wird nicht angesteuert	Kühlventil wird nicht angesteuert
	ist AN	Kühlventil wird geöffnet (C+)	Kühlventil wird geöffnet (C+)
	Blinkt	Kühlventil wird geschlossen (C-)	Kühlventil wird geschlossen (d.h. nicht mehr angesteuert).
	ist AUS	Heizventil wird nicht angesteuert	Heizventil wird nicht angesteuert
	ist AN	Heizventil wird geöffnet (H+)	Heizventil wird geöffnet (C+)
	Blinkt	Heizventil wird geschlossen (H-)	Heizventil wird geschlossen (d.h. nicht mehr angesteuert).

Überprüfung des Temperaturfühlers (Best. Nr. 907 0 321):

Wenn am Eingang E1 ein Temperaturfühler angeschlossen und E1 in der Applikation dementsprechend parametriert ist, wird die gemessene Raumtemperatur durch Objekt 14 gesendet.

Ein Fühlerbruch oder Kurzschluss auf der Fühlerleitung werden durch den Wert -60 °C gemeldet.

Überprüfung der Fensterkontakte:

Wenn am Eingang E1 ein Fensterkontakt angeschlossen und E1 in der Applikation dementsprechend parametriert ist, wird der Fensterstatus auf die parametrierte Gruppenadresse gesendet (Obj. 14).

Ebenso kann der Eingang E2 (Obj. 16, Kondensatüberwachung bzw. Fensterkontakt) geprüft werden.

Verhalten im Auslieferungszustand:

Bevor die Applikationssoftware zum ersten Mal heruntergeladen wird, sind die Eingänge E1, E2 und das Zusatzrelais C1 durch gemeinsame Gruppenadressen verbunden:

E1 = 7/4/100

E2 = 7/4/101

C1 = 7/4/100, 7/4/101

Wird der Kontakt an E1 oder E2 geschlossen, so schaltet das Zusatzrelais C1 ein.

Somit können beide Eingänge ohne Busmonitor geprüft werden.

Testmode beenden

Der Testmode wird durch Reset beendet, d.h.:

- durch gleichzeitiges Betätigen beider Tasten (A+B)
- durch Herunterladen der Applikation
- durch Unterbrechung und Wiederherstellung der Busspannung

4.2 Die Geräte LEDs im Automatikmodus




Abbildung 3

LED	Funktion	Erläuterung
S1	Lüfterstufe 1	Leuchtet wenn Lüfterstufe 1 aktiv ist (<i>Anlaufstrategie</i> wird nicht berücksichtigt).
S2	Lüfterstufe 2	Leuchtet wenn Lüfterstufe 2 aktiv ist (<i>Anlaufstrategie</i> wird nicht berücksichtigt).
S3	Lüfterstufe 3	Leuchtet wenn Lüfterstufe 3 aktiv ist (<i>Anlaufstrategie</i> wird nicht berücksichtigt).
❄	Kühlen	Leuchtet, wenn das Kühlventil geöffnet ist. Blinkt wenn das Öffnen des Kühlventils verzögert ist, weil das Heizventil noch nicht vollständig geschlossen oder die <i>Zeit zw. Heizen und Kühlen</i> nicht abgelaufen ist.
☺	Heizen	Leuchtet, wenn das Heizventil geöffnet ist. Blinkt wenn das Öffnen des Heizventils verzögert ist, weil das Kühlventil noch nicht vollständig geschlossen oder die <i>Zeit zw. Heizen und Kühlen</i> nicht abgelaufen ist.
C1	Zusatzrelais	Leuchtet, wenn das Zusatzrelais eingeschaltet ist
Test	Testmode	Blinkt nach Reset wenn der <i>Testmode</i> gewählt werden kann oder wenn das Gerät noch nicht programmiert wurde. Leuchtet wenn sich das Gerät im <i>Testmode</i> befindet.
E1	Eingang 1	Bei Verwendung als <i>Fensterkontakt</i> : Leuchtet bei geschlossenem Kontakt. Bei Verwendung als <i>Istwertfühler</i> : Bleibt im normalen Temperaturbereich aus (d.h. -10 °C .. 60 °C). Blinkt bei Unterbrechung bzw. Kurzschluss der Fühlerleitung und Temperaturen außerhalb des Normalbereichs.
E2	Eingang 2	Bei Verwendung als <i>Fensterkontakt</i> (nur bei <i>Unterstützte Funktion = Heizen oder Lüften</i>) : Leuchtet bei geschlossenem Kontakt. Bei <i>Unterstützte Funktion = Heizen und Kühlen oder Kühlen</i> : Blinkt bei Kondensatalarm, unabhängig der <i>Quelle für Kondensatüberwachung</i> .

4.3 Netzausfallerkennung bei 3-Punkt Ventile

Bei Busausfall wird das Ventil zuerst vollständig geschlossen und anschließend in die richtige Stellung gefahren.

Fällt die Netzspannung, aber nicht der Bus, während der Positionierung eines 3-Punkt-Ventils aus, so fährt das Ventil erst nach Netzwiederkehr in die gewünschte Position.

Wichtig:

Diese Funktion ist nur dann möglich, wenn das Gerät und die Ventile an demselben Stromkreis (Sicherungsautomat) angeschlossen sind.

5 Typische Anwendungen

5.1 Basiskonfiguration (4-Rohr System): Heizen und Kühlen mit Fan Coil mit externem Regler

Der FCA 1 wird durch einen Raumthermostat RAM 713 FC angesteuert.

5.1.1 Geräte:

- FCA 1
- RAM 713 FC

5.1.2 Übersicht




Abbildung 4

5.1.3 Objekte und Verknüpfungen

Tabelle 34: Verknüpfungen

Nr.	RAM 713 FC	Nr.	FCA 1	Kommentar
	Objektname		Objektname	
7	<i>Stellgröße Heizen</i>	0	<i>Stellgröße Heizen</i>	FCA empfängt die Stellgrößen Heizen und Kühlen vom RAM 713 S
8	<i>Stellgröße Kühlen</i>	1	<i>Stellgröße Kühlen</i>	
16	<i>Lüfterstufe im Zwangsbetrieb</i>	8	<i>Lüfterstufe im Zwangsbetrieb</i>	%-Wert für den Zwangsbetrieb
17	<i>Lüfter Zwang/Auto</i>	15	<i>Lüfter Zwang = 1 / Auto = 0</i>	Auslöser für den Zwangsbetrieb

5.1.4 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard Parametereinstellungen.

Tabelle 35: FCA 1

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Allgemein</i>	<i>Unterstützte Funktion</i>	<i>Heizen und Kühlen</i>
	<i>Anlagentyp</i>	<i>4-Rohr System</i>
	<i>Art des verwendeten Reglers</i>	<i>externer Regler</i>
<i>Heizventil</i>	<i>Ventiltyp</i>	<i>2-Punkt</i>
<i>Kühlventil</i>	<i>Ventiltyp</i>	<i>2-Punkt</i>

Tabelle 36: RAM 713 FC

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Einstellungen</i>	<i>Gerätetyp</i>	<i>RAM 713 Fan Coil</i>
<i>Regelung</i>	<i>Verwendetes Fan Coil System</i>	<i>4-Rohr System</i>
<i>Betriebsart</i>	<i>Objekte zur Festlegung der Betriebsart</i>	<i>alt: Komfort, Nacht, Frost</i>

5.2 Basiskonfiguration (2-Rohr System): Heizen und Kühlen mit Fan Coil mit externem Regler

5.2.1 Geräte:

- FCA 1
- RAM 713 FC

5.2.2 Übersicht




Abbildung 5

* H/C = Heiz- / Kühlanlage

5.2.3 Objekte und Verknüpfungen

Tabelle 37: Verknüpfungen

Nr.	RAM 713 FC Objektname	Nr.	FCA 1 Objektname	Kommentar
7	<i>Stellgröße Heizen und Kühlen</i>	0	<i>Stellgröße Heizen / Kühlen</i>	FCA empfängt die Stellgrößen Heizen und Kühlen vom RAM 713 FC
15	<i>Umschalten zw. Heizen und Kühlen</i>	1	<i>Umschalten zw. Heizen und Kühlen</i>	Telegramm wird von der Heiz- / Kühlanlage erzeugt
16	<i>Lüfterstufe im Zwangsbetrieb</i>	8	<i>Lüfterstufe im Zwangsbetrieb</i>	%-Wert für den Zwangsbetrieb
17	<i>Lüfter Zwang/Auto</i>	15	<i>Lüfter Zwang/Auto</i>	Auslöser für den Zwangsbetrieb

5.2.4 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard Parametereinstellungen.

5.2.4.1 FCA 1

Tabelle 38

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Allgemein</i>	<i>Unterstützte Funktion</i>	<i>Heizen und Kühlen</i>
	<i>Anlagentyp</i>	<i>2-Rohr System</i>
	<i>Art des verwendeten Reglers</i>	<i>externer Regler</i>
<i>Heiz-/Kühlventil</i>	<i>Ventiltyp</i>	<i>2-Punkt</i>

5.2.4.2 RAM 713 FC

Tabelle 39

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Einstellungen</i>	<i>Gerätetyp</i>	<i>RAM 713 Fan Coil</i>
<i>Regelung</i>	<i>Verwendetes Fan Coil System</i>	<i>2-Rohr System</i>
<i>Betriebsart</i>	<i>Objekte zur Festlegung der Betriebsart</i>	<i>neu: Betriebsart, Präsenz, Fensterstatus</i>

5.3 4-Rohr System: Heizen und Kühlen mit Fan Coil mit externem Regler und Taupunkt-Alarm

Ein Raumthermostat RAM 713 FC und ein Fan Coil Aktor FCA 1 steuern eine Kühlanlage an.

Wenn die Luftfeuchtigkeit eine festgelegte Grenzwerte (80 %) erreicht hat, soll ein Alarmtelegramm gesendet werden um ein weiteres Kühlen und damit eine weitere Erhöhung der Luftfeuchtigkeit zu verhindern

5.3.1 Geräte

- Amun 716 KNX (716 9 200)
- FCA 1 (492 0 200)
- RAM 713 FC

5.3.2 Übersicht




Abbildung 6

5.3.3 Objekte und Verknüpfungen

Tabelle 40

Nr.	Amun 716 KNX	Nr.	FCA 1	Kommentar
	Objektname		Objektname	
17	<i>Schwelle 3 Feuchte</i>	17	<i>Taupunkt Alarm</i>	Nicht weiter kühlen, Feuchtigkeit ist zu hoch.

Tabelle 41: Verknüpfungen

Nr.	RAM 713 FC	Nr.	FCA 1	Kommentar
	Objektname		Objektname	
7	<i>Stellgröße Heizen</i>	0	<i>Stellgröße Heizen</i>	FCA empfängt die Stellgrößen Heizen und Kühlen vom RAM 713 S
8	<i>Stellgröße Kühlen</i>	1	<i>Stellgröße Kühlen</i>	
16	<i>Lüfterstufe im Zwangsbetrieb</i>	8	<i>Lüfterstufe im Zwangsbetrieb</i>	%-Wert für den Zwangsbetrieb
17	<i>Lüfter Zwang/Auto</i>	15	<i>Lüfter Zwang = 1 / Auto = 0</i>	Auslöser für den Zwangsbetrieb

5.3.4 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard, bzw. kundenspezifische Parametereinstellungen.

Tabelle 42: Amun 716

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Schwellen Feuchte</i>	<i>Schwelle 3 relative Feuchte (in %)</i>	80 %
	<i>Hysterese</i>	5 %
<i>Schwelle 3 Feuchte</i>	<i>Telegrammart für Schwelle 3 Feuchte</i>	<i>Schaltbefehl</i>
	<i>Wenn Schwelle 3 Feuchte überschritten</i>	<i>einmalig folgendes Telegramm senden</i>
	<i>Telegramm</i>	<i>Einschaltbefehl</i>
	<i>Wenn Schwelle 3 Feuchte unterschritten</i>	<i>Ausschaltbefehl</i>

Tabelle 43: FCA 1

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Allgemein</i>	<i>Unterstützte Funktion</i>	<i>Heizen und Kühlen</i>
	<i>Anlagentyp</i>	<i>4-Rohr System</i>
	<i>Art des verwendeten Reglers</i>	<i>externer Regler</i>
<i>Heizventil</i>	<i>Ventiltyp</i>	<i>2-Punkt</i>
<i>Kühlventil</i>	<i>Ventiltyp</i>	<i>2-Punkt</i>

Tabelle 44: RAM 713 FC

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Einstellungen</i>	<i>Gerätetyp</i>	<i>RAM 713 Fan Coil</i>
<i>Regelung</i>	<i>Verwendetes Fan Coil System</i>	<i>4-Rohr System</i>
<i>Betriebsart</i>	<i>Objekte zur Festlegung der Betriebsart</i>	<i>alt: Komfort, Nacht, Frost</i>

5.4 Typische Anwendung (4-Rohr System)

5.4.1 Aufgabenstellung:

- In einem Bürogebäude ist eine Anlage für Heizen und Kühlen mit separaten Kreisläufen für warmes und kaltes Wasser installiert.
- In den einzelnen Büros soll die Raumtemperatur in Abhängigkeit von der Tageszeit und der Belegung geregelt werden.
- Zur Energieeinsparung soll an heißen Sommertagen etwas weniger gekühlt werden. Dies erhöht den Komfort für die Büronutzer, indem ein zu großer Temperaturunterschied beim Verlassen des Büros vermieden wird.

5.4.2 Geräte:

- FCA 1
- RAM 713 FC
- TR 644 S
- Präsenzmelder
- Wetterstation

5.4.3 Übersicht




Abbildung 7

5.4.4 Realisierung:

Zur Raumtemperaturregelung werden ein RAM 713 FC und ein FCA 1 eingesetzt.

Der RAM 713 ermittelt den Sollwert aufgrund der gewählten Betriebsart und einer evtl. gewählten Sollwertkorrektur durch den Raumnutzer.

Die Betriebsart wird von einer Schaltuhr TR 644 EIB vorgegeben.

An Arbeitstagen schaltet die Schaltuhr etwas vor Beginn der Arbeitszeit auf *Standby* und nach Ende der Arbeitszeit auf *Nachtbetrieb*.

Dazu wird ein Kanal der Schaltuhr mit dem Betriebsartobjekt des Reglers verbunden.

Über einen Präsenzmelder soll bei tatsächlicher Belegung des Büros auf *Komfortbetrieb* geschaltet werden.

Dazu wird der Präsenzmelder mit dem Präsenzobjekt des Reglers verbunden.

Der Raumtemperaturregler wird über die Objekte *Stellgröße Heizen* und *Stellgröße Kühlen* mit dem FCA 1 verbunden.

Über diese Objekte steuert der FCA 1 die Ventile und in der Stellung *Auto* auch den Lüfter.

Für ein manuelles Einstellen der Lüfterstufen müssen auch die Objekte 8 und 15 des FCA 1 mit den Objekten 16 und 17 des RAM 713 FC verbunden werden.

Zur Anpassung des Sollwertes an heißen Sommertagen wird die Außentemperatur von einer Wetterstation an den FCA 1 (Obj.18) gesendet.

Dieser ermittelt daraus, je nach Parametrierung, die Sollwertkorrektur die an den Raumtemperaturregler übertragen wird.

Dazu werden Obj. 19 (FCA 1) und Obj. 0 (RAM 713 S) miteinander verbunden.

Objekte und Verknüpfungen

Tabelle 45: Verknüpfungen Temperaturregler mit Fan Coil Aktor.

Nr.	RAM 713 FC	Nr.	FCA 1	Kommentar
	Objektname		Objektname	
7	<i>Stellgröße Heizen</i>	0	<i>Stellgröße Heizen</i>	FCA empfängt die Stellgröße Heizen vom RAM 713 S
8	<i>Stellgröße Kühlen</i>	1	<i>Stellgröße Kühlen</i>	FCA empfängt die Stellgröße Kühlen vom RAM 713 S
16	<i>Lüfterstufe im Zwangsbetrieb</i>	8	<i>Lüfterstufe im Zwangsbetrieb</i>	%-Wert für den Zwangsbetrieb
17	<i>Lüfter Zwang/Auto</i>	15	<i>Lüfter Zwang/Auto</i>	ermöglicht die manuelle Wahl der Lüfterstufe am RAM 713 FC
0	<i>Manuelle Sollwertverschiebung</i>	19	<i>Sollwert schieben</i>	Für Sollwert-Anpassung im Kühlbetrieb

Tabelle 46: Verknüpfung Wetterstation mit Fan Coil Aktor.

Nr.	Wetterstation	Nr.	FCA 1	Kommentar
	Objektname		Objektname	
1	<i>Temperaturwert</i>	18	<i>Außentemperatur</i>	Außen-Temperatur für die Sollwert-Anpassung

Tabelle 47: Verknüpfung Präsenzmelder mit Raumtemperaturregler.

Nr.	ECO-IR	Nr.	RAM 713 FC	Kommentar
	Objektname		Objektname	
1	<i>HLK Schaltausgang</i>	4	<i>Präsenz</i>	Präsenzsignal zur Umschaltung auf Komfort-Betrieb

Tabelle 48: Verknüpfung Schaltuhr mit Raumtemperaturregler.

Nr.	TR 644 S EIB	Nr.	RAM 713 FC	Kommentar
	Objektname		Objektname	
0	<i>Kanal 1-Wertgeber</i>	3	<i>Betriebsartvorwahl</i>	Schaltet die HVAC Betriebsart* in Abhängigkeit der Tageszeit um.

* HVAC Betriebsarten:
 1 = Komfort
 2 = Standby
 3 = Nacht
 4 = Frost-/ Hitzeschutz

5.4.5 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard Parametereinstellungen.

Tabelle 49: FCA 1

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Allgemein</i>	<i>Unterstützte Funktion</i>	<i>Heizen und Kühlen</i>
	<i>Heizanlage</i>	<i>Fan Coil</i>
	<i>Kühlanlage</i>	<i>Fan Coil</i>
	<i>Anlagentyp</i>	<i>4-Rohr System</i>
	<i>Art des verwendeten Reglers</i>	<i>externer Regler</i>
<i>Heizventil</i>	<i>Ventiltyp</i>	<i>2-Punkt</i>
<i>Kühlventil</i>	<i>Ventiltyp</i>	<i>2-Punkt</i>
<i>Sollwertanpassung</i>	<i>Sollwertkorrektur ab</i>	<i>25 °C</i>
	<i>Anpassung</i>	<i>1 K pro 3 K Außentemperatur</i>
	<i>Format des Korrekturwertes</i>	<i>relativ</i>

Tabelle 50: RAM 713 FC

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Einstellungen</i>	<i>Gerätetyp</i>	<i>RAM 713 Fan Coil</i>
<i>Bedienung</i>	<i>Funktion des Stellrades</i>	<i>Manuelle Verschiebung mit Meldeobjekt</i>
<i>Regelung</i>	<i>Verwendetes Fan-Coil System</i>	<i>4-Rohr-System</i>
	<i>Umschalten zw. Heizen und Kühlen</i>	<i>automatisch</i>
<i>Betriebsart</i>	<i>Objekte zur Festlegung der Betriebsart</i>	<i>neu: Betriebsart, Präsenz, Fensterstatus</i>

Tabelle 51: Wetterstation

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Messwerte</i>	<i>Temperatur senden bei Änderung von</i>	<i>1,0°C</i>

Tabelle 52: Schaltuhr TR 644 S EIB

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Kanal 1</i>	<i>Objektart</i>	<i>Wertgeber</i>
	<i>Wert beim Einschalten der Uhr</i>	<i>2*</i>
	<i>Wert beim Ausschalten der Uhr</i>	<i>3**</i>

* Standby

** Nacht

Tabelle 53: Präsenzmelder (z.B. Eco-IR 180, 360 bzw. Compact Office*)

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Allgemeine Angaben</i>	<i>Normal- oder Testbetrieb</i>	<i>Normalbetrieb</i>
	<i>Schaltausgang HLK*</i>	<i>Aktiv</i>
<i>Schaltausgang HLK</i>	<i>Verhalten bei Beginn / Ende HLK-Bedarf</i>	<i>Ein. Und Aus- Telegramm senden</i>

* Ausgang Präsenz

6 Anhang

6.1 Überwachung der Stellgröße

6.1.1 Anwendung

Fällt der externe Raumtemperaturregler (RTR) aus, während die zuletzt gesendete Stellgröße 0% war, bleiben alle Ventile unabhängig vom weiteren Temperaturverlauf im Raum zu.

Dies kann zu erheblichen Schäden führen wenn z.B. bei Außentemperaturen unter dem Nullpunkt kalte Luft in den Raum eindringt.

Um dies zu vermeiden, kann FCA 1 folgende Funktionen gewährleisten:

1. die ordentliche Funktion des Raumtemperaturreglers überwachen
2. bei Stellgrößenausfall ein Notprogramm starten
3. den Status der Stellgrößenüberwachung senden

6.1.2 Prinzip

FCA 1 überwacht ob innerhalb des parametrierten Zeitwertes mindestens

1 Stellgrößentelegramm empfangen wird und nimmt bei Stellgrößenausfall einen vordefinierten Sollwert an.

6.1.3 Praxis

Der RTR wird auf zyklisches Senden der Stellgröße parametriert.

Die Überwachungszeit wird beim FCA 1 auf einen Wert gesetzt, der mindestens doppelt so lange ist wie die Zykluszeit des RTR.

Sendet der RTR seine Stellgröße alle 15 Minute, so muss in diesem Fall die Überwachungszeit mindestens 30 Minuten betragen.

Nach Stellgrößenausfall wird der normale Betrieb wieder aufgenommen, sobald eine neue Stellgröße empfangen wird.

Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist (Obj. 1: *Sperre Heizen* = 1 bzw. *Freigabe Kühlen* = 0) wird nur das Stellgrößenausfalltelegramm gesendet.

Das jeweilige Ventil bleibt/wird geschlossen und übernimmt erst die parametrierte Notprogramm Stellgröße nach Aufhebung der Sperre.

6.2 Ventilkennlinie einstellen

Die Parameter auf den Seiten *Heizventil* und *Kühlventil* ermöglichen eine genaue Anpassung an den vorhandenen Ventiltyp oder ermöglicht es, die Regelung etwas abzustimmen.

Beispiel für ein Ventil, das bei einer Stellung von 10% anfängt, sich zu öffnen und bei 80% bereits komplett geöffnet ist.

Abbildung 8




Tabelle 54

	Beschreibung	Wert
X	Stellgröße vom Regler	0 .. 100 %
Y	Resultierende Ventilstellung	0 .. 100 %
A	Parameter: Minimale Ventilstellung	20 %
B	Parameter: Maximale Ventilstellung	80%
C	Parameter: Öffnen ab Stellgröße	10 %
D	Parameter: Maximale Ventilstellung ab Stellgröße	90 %

6.3 Sollwertverschiebung

Der aktuelle Sollwert kann über das Objekt 25, „Manuelle Verschiebung“ um bis zu +/- 5 K angepasst werden.

Bei jeder Änderung wird der angepasste Sollwert von dem Objekt *aktueller Sollwert* (Obj. 27) gesendet.

Die Grenzen der Verschiebung werden auf der *Parameterseite Betriebsart und Bedienung* mit dem Parameter *Begrenzung der manuellen Verschiebung* festgelegt.

6.4 Sollwertanpassung

Die Sollwertanpassung ermöglicht eine dynamische Anpassung des Sollwerts an die Außentemperatur beim Kühlen.

Überschreitet die Außentemperatur eine festgelegte Schwelle, so wird die Anpassung aktiviert und eine entsprechende Erhöhung des Sollwertes ermittelt.

6.4.1 Verwendung mit dem internen Regler

Die Sollwertanpassung kann auch auf den internen Regler angewendet werden, dazu muss der Parameter *Sollwertanpassung für Regelung verwenden* auf *ja* stehen.

In diesem Fall wird der Sollwert des internen Reglers (*Basissollwert nach Reset*) immer relativ angepasst, d.h. um den ermittelten Korrekturwert erhöht bzw. erniedrigt (siehe unten Abbildung 2).

Ferner kann ein unabhängiger Sollwert erzeugt werden, der die Anpassung für weitere Regler im Gebäude zur Verfügung stellt (siehe unten: [Format der Sollwertkorrektur: Absolut](#)).

6.4.2 Verwendung mit einem externen Regler

Für externe Regler stehen 2 Arten der Sollwertkorrektur zur Verfügung, die relative und die absolute.

Siehe auch: [Die Parameterseite Sollwertanpassung](#).

6.4.3 Format der Sollwertkorrektur: Relativ

Die Sollwertanpassung wird von Objekt 19 als Temperaturdifferenz gesendet. Solange die Sollwertkorrekturschwelle (*Sollwertkorrektur ab*) nicht erreicht ist, wird der Wert 0 gesendet.

Wird die Sollwertkorrekturschwelle überschritten, so wird der Wert jedes Mal um 1 K erhöht wenn sich die Außentemperatur um den parametrisierten Wert (*Anpassung*) erhöht hat. Das Objekt 19, *Sollwert schieben*, wird typischerweise mit dem Objekt *Manuelle Sollwertverschiebung* des Raumthermostats verknüpft.

Beispiel: Gesendeter Korrekturwert

Sollwertkorrektur ab: 25 °C

Abbildung 9: Korrekturwert in Abhängigkeit zur Außentemperatur




Tabelle 55: Korrekturwerte

Außentemp.	1K/1K	1K/2K	1K/3K	1K/4K	1K/5K	1K/6K	1K/7K
20	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K
21	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K
22	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K
23	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K
24	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K
25	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K
26	1 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K
27	2 K	1 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K
28	3 K	1 K	1 K	0 K	0 K	0 K	0 K
29	4 K	2 K	1 K	1 K	0 K	0 K	0 K
30	5 K	2 K	1 K	1 K	1 K	0 K	0 K
31	6 K	3 K	2 K	1 K	1 K	1 K	0 K
32	7 K	3 K	2 K	1 K	1 K	1 K	1 K
33	8 K	4 K	2 K	2 K	1 K	1 K	1 K
34	9 K	4 K	3 K	2 K	1 K	1 K	1 K
35	10 K	5 K	3 K	2 K	2 K	1 K	1 K
36	11 K	5 K	3 K	2 K	2 K	1 K	1 K
37	12 K	6 K	4 K	3 K	2 K	2 K	1 K
38	13 K	6 K	4 K	3 K	2 K	2 K	1 K
39	14 K	7 K	4 K	3 K	2 K	2 K	2 K
40	15 K	7 K	5 K	3 K	3 K	2 K	2 K

6.4.4 Format der Sollwertkorrektur: Absolut

Das Objekt 19 sendet den korrigierten Sollwert auf den Bus für weitere Raumtemperaturregler. Es wird typischerweise mit dem Objekt *Basissollwert* des Raumthermostats verknüpft.

Dieser Sollwert errechnet sich aus:
Basissollwert ohne Korrektur + Totzone + Anpassung.

Beispiel:

Sollwertkorrektur ab: 25 °C, Basissollwert ohne Korrektur: 21 °C, Totzone = 2 K

Abbildung 10: Sollwertanpassung in Abhängigkeit zur Außentemperatur




Tabelle 56: Sollwerte

Außentemp.	1K/1K	1K/2K	1K/3K	1K/4K	1K/5K	1K/6K	1K/7K
20	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
21	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
22	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
23	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
24	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
25	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
26	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
27	25,00	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
28	26,00	24,00	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00
29	27,00	25,00	24,00	24,00	23,00	23,00	23,00
30	28,00	25,00	24,00	24,00	24,00	23,00	23,00
31	29,00	26,00	25,00	24,00	24,00	24,00	23,00
32	30,00	26,00	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00
33	31,00	27,00	25,00	25,00	24,00	24,00	24,00
34	32,00	27,00	26,00	25,00	24,00	24,00	24,00
35	33,00	28,00	26,00	25,00	25,00	24,00	24,00
36	34,00	28,00	26,00	25,00	25,00	24,00	24,00
37	35,00	29,00	27,00	26,00	25,00	25,00	24,00
38	36,00	29,00	27,00	26,00	25,00	25,00	24,00
39	37,00	30,00	27,00	26,00	25,00	25,00	25,00
40	38,00	30,00	28,00	26,00	26,00	25,00	25,00

6.5 Frostschutz (bzw. Hitzeschutz) über Fensterkontakt

6.5.1 bei externem Regler

Der Fensterkontakt wird an E1 angeschlossen. Der Fensterstatus wird von Objekt 14 als Befehl für den externen Regler auf den Bus gesendet.

Dieser kann beim Öffnen des Fensters automatisch in Frost- bzw. Hitzeschutzbetrieb umschalten.

Der Parameter *Funktion von E1* auf der Parameterseite *E1* muss auf *E1 = Fensterkontakt* stehen.

6.5.2 bei internem Regler

Diese Funktion ist nur möglich, wenn der Parameter *Objekte zur Betriebsartenwahl* auf der Parameterseite *Betriebsart und Bedienung* auf *neu: Betriebsart, Präsenz, Fensterstatus* eingestellt ist.

Die Information „*Fenster ist offen*“ kann auf 2 Arten erfasst werden:

- Der Fensterkontakt ist an einem Binäreingang angeschlossen (z.B. BMG 6 *) und der Fensterstatus wird auf Objekt 23 empfangen.
- Der Fensterkontakt ist an E2 angeschlossen (nur bei *Unterstützte Funktion = Heizen* möglich).
Wichtig: Das entsprechende Schaltobjekt (Obj. 16 *Status E2*) muss über die Gruppenadresse mit Objekt 23 (*Eingang Fensterkontakt*) verbunden werden.
FCA 1 wird ein Öffnen des Fensters erkennen und selbsttätig in den Frostschutzbetrieb (Hitzeschutzbetrieb) wechseln.
Beim Schließen des Fensters wird die zuvor eingestellte Betriebsart wiederhergestellt.

* Best Nr. : 491 0 230

6.6 Totzone

Die Totzone ist ein Pufferbereich zwischen dem Heiz- und dem Kühlbetrieb. Innerhalb dieser Totzone wird weder geheizt noch gekühlt.

Ohne diese Pufferzone würde die Anlage dauernd zwischen Heizen und Kühlen wechseln. Sobald der Sollwert unterschritten wäre, würde die Heizung aktiviert und kaum der Sollwert erreicht, würde sofort die Kühlung starten, die Temperatur wieder unter den Sollwert sinken lassen und die Heizung wieder einschalten.

6.7 Ermittlung der aktuellen Betriebsart

Der aktuelle Sollwert kann durch die Wahl der Betriebsart den jeweiligen Anforderungen angepasst werden.

Die Betriebsart kann über die Objekte 21 .. 23 festgelegt werden.

Dazu gibt es zwei Verfahren:

6.7.1 Neue Betriebsarten

Wurde auf der Parameterseite Betriebsart beim Parameter „Festlegung der Betriebsart“ Neu... gewählt, so kann die aktuelle Betriebsart wie folgt festgelegt werden:

Tabelle 57

Betriebsartvorwahl Objekt 21	Präsenz Objekt 22	Fensterstatus Objekt 23	aktuelle Betriebsart (Objekt 24)
beliebig	beliebig	1	Frost- / Hitzeschutz
beliebig	1	0	Komfort
Komfort	0	0	Komfort
Standby	0	0	Standby
Nacht	0	0	Nacht
Frost- / Hitzeschutz	0	0	Frost- / Hitzeschutz

Typische Anwendung:

Über eine Schaltuhr (z.B. TR 648) wird über Objekt 21 morgens die Betriebsart „Standby“ oder „Komfort“ und abends die Betriebsart „Nacht“ aktiviert.

In Urlaubszeiten wird über einen weiteren Kanal der Schaltuhr Frost- / Hitzeschutz ebenfalls über Objekt 21 gewählt.

Objekt 22 wird mit einem Präsenzmelder verbunden. Wird Präsenz erkannt, so wechselt FCA 1 in die Betriebsart Komfort (siehe Tabelle).

Objekt 23 wird über den Bus mit einem Fensterkontakt verbunden (Binäreingang).

Sobald ein Fenster geöffnet wird, wechselt FCA 1 in die Betriebsart Frostschutz.




Abbildung 11

6.7.2 Alte Betriebsarten

Wurde auf der Parameterseite Betriebsart beim Parameter „Festlegung der Betriebsart“ Alt... gewählt, so kann die aktuelle Betriebsart wie folgt festgelegt werden:

Tabelle 58

Nacht Objekt 21	Komfort Objekt 22	Frost- / Hitzeschutz Objekt 23	aktuelle Betriebsart Objekt 24
beliebig	beliebig	1	Frost- / Hitzeschutz
beliebig	1	0	Komfort
Standby	0	0	Standby
Nacht	0	0	Nacht

Typische Anwendung: Über eine Schaltuhr wird über Objekt 21 morgens die Betriebsart „Standby“ und abends die Betriebsart „Nacht“ aktiviert.

In Urlaubszeiten wird über einen weiteren Kanal der Schaltuhr Frost- / Hitzeschutz über Objekt 23 gewählt.

Objekt 22 (Komfort) wird mit einem Präsenzmelder verbunden. Wird Präsenz erkannt, so wechselt FCA 1 in die Betriebsart Komfort (siehe Tabelle).

Objekt 23 wird mit einem Fensterkontakt verbunden: Sobald ein Fenster geöffnet wird, wechselt FCA 1 in die Betriebsart Frostschutz.




Abbildung 12

Das alte Verfahren hat gegenüber dem neuen Verfahren 2 Nachteile:

1. Um von der Betriebsart Komfort in die Betriebsart Nacht zu gelangen, sind 2 Telegramme (ggf. 2 Kanäle einer Schaltuhr) nötig:
Objekt 4 muss auf „0“ und Objekt 3 auf „1“ gesetzt werden.
2. Wird zu Zeiten zu denen über die Schaltuhr „Frost- / Hitzeschutz“ gewählt ist, das Fenster geöffnet und wieder geschlossen, so ist die Betriebsart „Frost- / Hitzeschutz“ aufgehoben.

6.7.3 Ermittlung des Sollwertes

6.7.3.1 Sollwertberechnung Im Heizbetrieb

Tabelle 59: aktueller Sollwert bei Heizen

Betriebsart	Aktueller Sollwert
Komfort	Basissollwert* +/- Sollwertverschiebung
Standby	Basissollwert* +/- Sollwertverschiebung – Absenkung im Standbybetrieb
Nacht	Basissollwert* +/- Sollwertverschiebung – Absenkung im Nachtbetrieb
Frost- /Hitzeschutz	parametrierter Sollwert für Frostschutzbetrieb

* *Basissollwert nach Reset*

Beispiel:

Heizen in der Betriebsart Komfort.

Tabelle 60: Parametereinstellungen:

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Sollwerte</i>	Basissollwert nach Reset	21 °C
	Absenkung im Standbybetrieb (bei Heizen)	2 K
<i>Betriebsart und Bedienung</i>	Begrenzung der manuellen Verschiebung	+/- 2 K

Der Sollwert wurde zuvor über das Objekt 25 um 1 K erhöht.

Berechnung:

$$\begin{aligned}
 \text{Aktueller Sollwert} &= \text{Basissollwert} + \text{Sollwertverschiebung} \\
 &= 21^\circ\text{C} + 1\text{K} \\
 &= 22^\circ\text{C}
 \end{aligned}$$

Wird in den Standby-Betrieb gewechselt, so wird der aktuelle Sollwert wie folgt berechnet:

$$\begin{aligned}
 \text{Aktueller Sollwert} &= \text{Basissollwert} + \text{Sollwertverschiebung} - \text{Absenkung im Standbybetrieb} \\
 &= 21^\circ\text{C} + 1\text{K} - 2\text{K} \\
 &= 20^\circ\text{C}
 \end{aligned}$$

6.7.3.2 Sollwertberechnung Im Kühlbetrieb

Tabelle 61: aktueller Sollwert bei Kühlen

Betriebsart	Aktueller Sollwert
Komfort	Basissollwert* + Sollwertverschiebung + Totzone
Standby	Basissollwert* + Sollwertverschiebung + Totzone + Erhöhung im Standbybetrieb
Nacht	Basissollwert* + Sollwertverschiebung + Totzone + Erhöhung im Nachtbetrieb
Frost- /Hitzeschutz	parametrierter Sollwert für Hitzeschutzbetrieb

* *Basissollwert nach Reset*

Beispiel:

Kühlen in der Betriebsart Komfort.

Die Raumtemperatur ist zu hoch, FCA 1 hat auf Kühlbetrieb umgeschaltet.

Tabelle 62: Parametereinstellungen:

Parameterseite	Parameter	Einstellung
Allgemein	Unterstützte Funktion	Heizen und Kühlen
Sollwerte	Basissollwert nach Reset	21 °C
Sollwerte Kühlen	Totzone zw. Heizen und Kühlen	2 K
	Anhebung im Standbybetrieb	2 K
Betriebsart und Bedienung	Begrenzung der manuellen Verschiebung	+/- 2 K

Der Sollwert wurde zuvor über Objekt 25 um 1 K erniedrigt.

Berechnung:

$$\begin{aligned}
 \text{Aktueller Sollwert} &= \text{Basissollwert} + \text{Sollwertverschiebung} + \text{Totzone} \\
 &= 21^\circ\text{C} - 1\text{K} + 2\text{K} \\
 &= 22^\circ\text{C}
 \end{aligned}$$

Ein Wechsel in den Standby-Betrieb bewirkt eine weitere Erhöhung des Sollwertes (Energieeinsparung) und es ergibt sich folgender Sollwert.

$$\begin{aligned}
 \text{Sollwert} &= \text{Basissollwert} + \text{Sollwertverschiebung} + \text{Totzone} + \text{Erhöhung im Standbybetrieb} \\
 &= 21^\circ\text{C} - 1\text{K} + 2\text{K} + 2\text{K} \\
 &= 24^\circ\text{C}
 \end{aligned}$$

6.7.4 Heizen und Kühlen im 2-Rohr System




Abbildung 13

Für eine Verwendung in einer 2-Rohr Heiz-/Kühlanlage müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Im 2-Rohr System werden Heiz- und Kühlmedium (je nach Jahreszeit) durch die gleichen Leitungen geführt und über dasselbe Ventil gesteuert. Dieses wird an die Klemmen für das Ventil *V1* angeschlossen.
- Die Umschaltung zwischen Heiz- oder Kühlmedium wird von der Anlage durchgeführt und muss deshalb dem Regler mitgeteilt werden. Die Heiz-/Kühlanlage muss bei Heizbetrieb eine 0 und bei Kühlbetrieb eine 1 auf das Objekt 1 „Umschalten zw. Heizen und Kühlen“ des FCA 1 senden.

6.7.5 Heizen und Kühlen im 4-Rohr System




Abbildung 14

Bei Verwendung in einer 4-Rohr Heiz-/Kühlanlage wird das Heizventil an die Klemmen *V1* und das Kühlventil an die Klemmen *V2* angeschlossen.

6.8 Lüftersteuerung

6.8.1 Prioritäten



Abbildung 15

Die Parameter *Heizanlage = Konvektor / Fan Coil* und *Kühlanlage = Konvektor / Fan Coil* haben die höchste Priorität (1.). Bei Konvektor wird der Lüfter nicht angesteuert.

Der Parameter *Zusätzliches Lüften* hat die niedrigste Priorität und wird nur ausgeführt wenn der Lüfter aufgrund der Stellgröße ausgeschaltet sein sollte und *zusätzliches Lüften* per Parameter zugelassen ist.

Wichtig:

Im Normalen Heiz- bzw. Kühlbetrieb wird der Parameter *Öffnen ab Stellgröße* (Parameterseite *Heizventil, Kühlventil* bzw. *Heiz/Kühlventil*) mit berücksichtigt.

Tabelle 63: Beispiel mit Parameter *Öffnen ab Stellgröße = 40 %*:

Stellgröße	Lüfterverhalten
1 .. 39 %	Der Lüfter wird nicht gestartet, da das Ventil nicht geöffnet ist*.
40 % .. 100%	Die entsprechende Lüfterstufe wird übernommen

*Die Funktion *Zusätzlich Lüften* ist weiterhin möglich.

6.8.2 Lüfter Zwangsbetrieb mit RAM 713 Fan Coil

Diese Funktion ermöglicht die manuelle Vorwahl der Lüfterstufe, sowohl durch den Taster am RAM 713 Fan Coil als auch über den Bus.

Sie kann auf der Parameterseite *Bedienung* (RAM) zeitgesteuert oder permanent aktiviert bzw. gesperrt werden.

Tabelle 64: Tasterbedienung RAM 713 Fan Coil

Tastendruck	Funktion	LED
1	Lüfter aus	OFF
2	Lüfterstufe 1	1
3	Lüfterstufe 2	2
4	Lüfterstufe 3	3
5	Auto	Auto

Bemerkung: Der Zwangsbetrieb kann mit 1 oder 0 ausgelöst werden.

Siehe Parameter [Lüfter umschalten zw. Auto und Zwang](#) auf der Parameterseite *Allgemein*.

Sendeverhalten bei Zwang = 1:

Objekt 17 (RAM) sendet eine 1 an den Fan Coil Aktor (Obj. 15) und löst damit Zwangsbetrieb aus. Objekt 16 (RAM) sendet die Stellgröße (an Obj. 8) für die gewählte Lüfterstufe gemäß eingestelltem Schwellwert.

Der Zwangsbetrieb wird durch Senden einer 0 an Objekt 15 beendet und der Automatikbetrieb wiederhergestellt.

Sendeverhalten bei Zwang = 0:

Objekt 16 (RAM) sendet die Stellgröße (an Obj. 8) für die gewählte Lüfterstufe gemäß eingestelltem Schwellwert und löst damit Zwangsbetrieb aus.

Objekt 15 wird auf 0 zurückgesetzt.

Bemerkung: Solange Objekt 15 = 0, d.h. nicht gesetzt ist, genügt der Empfang einer Zwangsstellgröße auf Objekt 8 um den Zwangsbetrieb auszulösen.

Der Zwangsbetriebs wird durch Senden einer 1 an Objekt 15 beendet und der Automatikbetrieb wiederhergestellt.

Die empfangene Zwangsstellgröße (Obj. 8) wird als Lüfterstufe zwischen 0 und 3 übernommen.

Wichtig: Die empfangene Zwangsstellgröße sollte immer etwas höher sein, als die Schwelleneinstellung des Fan Coil Aktors.

Tabelle 65: Beispiel

Schwellwert für Lüfterstufe	Eingestellte Werte bei RAM 713 Fan Coil	Empfohlene Werte für FCA 1
1	25 %	10 %
2	55 %	40 %
3	85 %	70 %

Wird die Lüfterstufe 2 gewählt, so sendet Objekt 16 (RAM) die Stellgröße 55 %.
Da der Schwellwert für Stufe 2 im Fan Coil Aktor auf 40 % gesetzt ist, wird die empfangene Stellgröße von 55 % eindeutig der Lüfterstufe 2 zugeordnet und vom Lüfter übernommen.

6.8.3 Zeit zwischen Heizen und Kühlen und Nachlaufphase

Beim Umschalten zwischen Heizen und Kühlen wird zuerst das Heizventil geschlossen, gleichzeitig beginnt die *Nachlaufzeit zur Nutzung der Restenergie* (sofern parametrierbar). Nachdem das Heizventil geschlossen ist läuft die parametrierbare *Zeit zwischen Heizen und Kühlen*.

Während dieser Zeit kann die Nachlaufphase weiterlaufen. Am Ende der Nachlaufphase kann das Kühlventil geöffnet werden.

Die Nachlaufphase wird in diesem Fall, falls sie noch nicht beendet ist, unterbrochen.

Muss das Kühlventil nicht geöffnet werden, weil sich die Raumtemperatur in der Totzone befindet, kann die Nachlaufphase fortgesetzt werden.

Beim Umschalten zwischen Kühlen und Heizen gilt der gleiche Ablauf.

Sobald das Heizventil geöffnet wird beginnt, falls gewünscht, die *Warmstart* Phase.

Nachlaufzeit zur Nutzung der Restenergie:




Abbildung 16

Übergang zwischen Heizen und Kühlen.




Abbildung 17

Übergang zwischen Kühlen und Heizen.




Abbildung 18

6.8.4 Hysterese

Um ein unnötiges Hin- und Herschalten zwischen den Lüfterstufen zu vermeiden werden diese mit einer festen Hysterese von 10 % umgeschaltet.

Die nächst höhere Lüfterstufe wird übernommen wenn die Stellgröße die Einschaltsschwelle erreicht hat.

Die nächst kleinere Lüfterstufe wird erst übernommen, wenn sich die Stellgröße um den Wert der Hysterese verringert hat (siehe Abbildung).

Beispiel:

Einschaltsschwelle für Lüfterstufe 1 = 10 %

Einschaltsschwelle für Lüfterstufe 2 = 40 %

Einschaltsschwelle für Lüfterstufe 3 = 70 %




Abbildung 19

Stellgröße

6.9 Temperaturregelung

6.9.1 Einführung

Der interne Regler kann wahlweise als P- oder als PI-Regler parametrierbar werden, wobei die PI-Regelung vorzuziehen ist.

Beim Proportionalregler (P-Regler) wird die Stellgröße statisch an die Regelabweichung angepasst.

Der Proportional-Integralregler (PI-Regler) ist viel flexibler, d.h. er regelt dynamisch, d.h. schneller und genauer.

Um die Funktionsweise beider Temperaturregler zu erläutern, wird in folgendem Beispiel der zu beheizende Raum mit einem Gefäß verglichen

Für die Raumtemperatur steht der Füllstand des Gefäßes.

Für die Heizkörperleistung steht der Wasserzulauf.

Die Wärmeverluste des Raumes werden durch einen Ablauf dargestellt.

In unserem Beispiel wird die maximale Zulaufmenge mit 4 Liter pro Minute angenommen und stellt für uns gleichzeitig die maximale Heizleistung des Heizkörpers dar.

Diese maximale Leistung wird bei einer Stellgröße von 100% erreicht.

Dementsprechend würde bei einer Stellgröße von 50% nur noch die halbe Wassermenge d.h. 2 Liter pro Minute in unser Gefäß hineinfließen.

Die Bandbreite beträgt 4l.

Das bedeutet, dass der Regler mit 100% steuern wird, solange der Istwert kleiner oder gleich $(211 - 4l) = 171$ liegen wird.

Aufgabenstellung:

- Gewünschte Füllmenge:
21 Liter (= Sollwert)
- Ab wann soll der Zulauf allmählich reduziert werden, um einen Überlauf zu vermeiden? :
4l unter gewünschter Füllmenge d.h. bei $211 - 4l = 171$ (= Bandbreite)
- Ausgangsfüllmenge
15l (=Istwert)
- Die Verluste betragen 1l/Minute

6.9.2 Verhalten des P-Reglers




Abbildung 20

Beträgt die Füllmenge 15l, ergibt sich eine Regelabweichung von $21l - 15l = 6l$. Da unser Istwert außerhalb der Bandbreite liegt, wird der Regler den Zulauf mit 100% d.h. mit 4l / Minute ansteuern.

Die Zulaufmenge (= Stellgröße) errechnet sich anhand der Regelabweichung (Sollwert – Istwert) und der Bandbreite.

$$\text{Stellgröße} = (\text{Regelabweichung} / \text{Bandbreite}) \times 100$$

Anhand folgender Tabelle werden das Verhalten und damit auch die Grenzen des P-Reglers eindeutig.

Tabelle 66

Füllstand	Stellgröße	Zulauf	Verluste	Zunahme Füllstand
15l	100%	4 l/min	1 l/min	3 l/min
19l	50%	2 l/min		1 l/min
20l	25%	1 l/min		0 l/min

In der letzten Zeile kann man sehen, dass der Füllstand nicht mehr zunehmen kann, weil der Zulauf genau so viel Wasser hereinfließen lässt, wie auch durch Verluste herausfließen kann. Die Folge ist eine bleibende Regelabweichung von 1l, der Sollwert kann nie erreicht werden. Wären die Verluste um 1l höher, so würde sich die bleibende Regelabweichung um den gleichen Betrag erhöhen und der Füllstand würde die 19l-Marke nie überschreiten.

In einem Raum würde dies bedeuten, dass die Regelabweichung mit sinkender Außentemperatur zunimmt.

P-Regler als Temperaturregler

Genauso wie im vorherigen Beispiel verhält sich der P-Regler bei einer Heizungsregelung. Die Solltemperatur (21°C) kann nie ganz erreicht werden.

Die bleibende Regelabweichung wird umso höher je größer die Wärmeverluste sind, d.h. je tiefer die Außentemperaturen sinken.

6.9.3 Verhalten des PI-Reglers

Im Gegensatz zum reinen P-Regler, arbeitet der PI-Regler dynamisch. Bei dieser Art von Regler bleibt die Stellgröße auch bei konstanter Abweichung nicht unverändert.

Im ersten Augenblick sendet der PI-Regler die gleiche Stellgröße wie der P-Regler, jedoch wird diese umso mehr erhöht, je länger der Sollwert nicht erreicht wird. Diese Erhöhung erfolgt zeitgesteuert über die so genannte Integrierzeit. Die Stellgröße wird bei diesem Berechnungsverfahren erst dann nicht mehr geändert, wenn der Sollwert und der Istwert gleich sind. Somit ergibt sich in unserem Beispiel ein Gleichgewicht zwischen Zulauf und Ablauf.

Hinweis zur Temperaturregelung:

Eine gute Regelung hängt von der Abstimmung von Bandbreite und Integrierzeit mit dem Raum der beheizt werden soll.

Die Bandbreite beeinflusst die Schrittweite der Stellgrößenänderung:

Große Bandbreite = feinere Schritte bei der Stellgrößenänderung.

Die Integrierzeit beeinflusst die Reaktionszeit auf Temperaturänderungen:

Lange Integrierzeit = langsame Reaktion.

Eine schlechte Abstimmung kann dazu führen dass entweder der Sollwert überschritten wird (Überschwingen), oder der Regler zu lange braucht, um den Sollwert zu erreichen.

Im Regelfall werden mit den Standard Einstellungen die besten Ergebnisse erreicht.