

theben

307138

FR Interrupteur
crépusculaire digital

LUNA 111 top2
1110100/ 1110200
LUNA 112 top2
1120100/ 1120200



**1. Consignes de sécurité
fondamentales 4**

**2. Utilisation conforme à
l'usage prévu 4**

Élimination 5

3. Montage et raccordement 5

Montage de l'horloge pro-
grammable 5

Raccordement du câble 7

Retrait du câble 7

Raccordement/Montage du

capteur de luminosité 8

4. Description de l'appareil 10

Écran & touches 10

Principe de fonctionnement 11

Aperçu Menu 12

Première mise en service 12

5. Réglages et fonctions 13

Réglage des valeurs de luminosité 13

Réglage de la temporisation 14

Affectation des capteurs 15

Activation du code PIN 16

Réglage de la commutation manuelle ou permanente 16

Réglage de l'entrée externe 18

Compteur d'heures de fonctionnement 19



Utilisation de la carte mémoire
OBELISK top2 19

Réinitialisation de l'interrupteur
crépusculaire 21

6. Caractéristiques techniques 22

7. Contact 23



1. Consignes de sécurité fondamentales



AVERTISSEMENT

Danger de mort, risque d'électrocution ou d'incendie !

- Seul un électricien spécialisé est habilité à procéder au montage !

- L'appareil est prévu pour le montage sur rails DIN (selon EN 60715)



Carte mémoire OBELISK top2 : éviter une charge ou une pollution mécanique lors d'un stockage / transport

2. Utilisation conforme à l'usage prévu

- L'interrupteur crépusculaire numérique est utilisé dans les installations d'éclairage (de rues), d'escaliers extérieurs, de cages d'escalier, de vitrines et d'entrées, entre autres
- Utilisation uniquement dans des locaux fermés et secs
- Le capteur est monté en extérieur



Ne pas utiliser à titre de protection, comme par ex. les portes de secours, les dispositifs de protection contre les incendies etc.

Élimination

- Procéder à l'élimination de l'appareil conformément aux directives de protection de l'environnement

3. Montage et raccordement


Montage de l'horloge programmable




AVERTISSEMENT

Danger de mort, risque d'électrocution ou d'incendie !

- Seul un électricien spécialisé est habilité à procéder au montage !






- Monter sur les rails DIN (selon EN 60715)
- Couper la tension
- Protéger contre toute remise en marche
- Vérifier l'absence de tension
- Mettre à la terre et court-circuiter
- Recouvrir ou protéger les pièces sous tension situées à proximité

Raccordement du câble

Schémas de raccordement LUNA 111 top2 / LUNA 112 top2



- Isoler le câble sur 8 mm (max. 9)
- Insérer le câble à 45° dans la borne enfichable ouverte DuoFix®
 - ① 2 câbles possibles par position de borne
- Pour ouvrir la borne enfichable DuoFix®, pousser le tournevis vers le bas

Retrait du câble


- Pousser le contact à ouverture de la borne enfichable à ressort vers le bas à l'aide du tournevis

Raccordement/Montage du capteur de luminosité

- ⚠ Respecter la longueur du câble de raccordement:
max. 100 m ($2 \times 1,5 \text{ mm}^2$), max. 50 m ($2 \times 0,75 \text{ mm}^2$)
- ⚠ Eviter de poser le câble de capteur parallèlement aux câbles électriques.
- Respecter la polarité ! Couper la tension




Capteur de luminosité pour montage mural 907 0 415

- Capteur de luminosité pour montage mural : $0,5\text{-}2,5 \text{ mm}^2$, isoler le câble sur 10 mm (max. 11 mm)




Capteur de luminosité d'encastrement 907 0 456

- Capteur de luminosité d'encastrement : $0,25\text{-}1,5 \text{ mm}^2$, isoler le câble sur 8 mm (max. 9 mm)



4. Description de l'appareil

Écran & touches



The diagram shows a rectangular screen with a white background and black text. At the top, there is a scale from 0 to 24 with markers at 0, 6, 12, 18, and 24. Below the scale, the text reads "messwert" followed by "C1 OFF C2 OFF" and a sun icon with a downward arrow. In the center, the value "18lx" is displayed. At the bottom, there is a row of icons: "ESC", a left arrow, a minus sign, a plus sign, a right arrow, and "OK".


Lignes de texte

État du canal C1,C2
ON = activé
Off = désactivé

Affichage pour le lever/coucher du soleil

Affichage Valeur de luminosité

Affichage des touches actives avec les différentes fonctions



The diagram shows a keypad with a white background and black text. At the top, there is a row of icons: "ESC", a left arrow, a minus sign, a plus sign, a right arrow, and "OK". Below this, the text reads "MENU" followed by three blue circular buttons with left, center, and right arrows, and "OK". Below the buttons, there are three more blue circular buttons with left, center, and right arrows. Below these, the text reads "Les options possibles'affichent".

MENU

OK

Les options possibles'affichent

MENU

- Activer l'affichage
- Ouvrir le menu
- Annuler le menu
- ESC (Quitter le menu)

OK

- Enregistrer la sélection
- Confirmer la sélection

Principe de fonctionnement

1. Lire les lignes de
texte
Un texte / symbole
symbolise une question



2. Prendre une décision



OUI
Confirmation


Appuyer
sur OK

NON
Modifier /
Changer


◀ ▶
Appuyer
sur



Aperçu Menu



Première mise en service




- Régler la langue, confirmer avec OK
- Appuyer sur une touche quelconque et suivre les instructions affichées à l'écran (voir figure)

- ① Lorsque tous les réglages sont exécutés, l'écran affiche en alternance l'affichage automatique et VALEUR DE MESURE
- ① Si le capteur est raccordé, la valeur de luminosité mesurée s'affiche à l'écran (uniquement pour le fonctionnement sur secteur.)

5. Réglages et fonctions

Réglage des valeurs de luminosité




- ① L'appareil est pré-réglé sur une valeur de 15 lx pour le seuil d'enclenchement et de déclenchement
- Appuyer sur MENU
- Sélectionner LUMIERE, confirmer avec OK
- Sélectionner CANAL C1 ou C2, confirmer avec OK
- Sélectionner VALEUR LUX, confirmer avec OK
- Régler VALEUR LUX, confirmer avec OK

Valeurs de luminosité classiques

Lumière du jour (clair)	80.000 lx
Bureaux	500 lx
Couloirs et cages d'escalier	100–150 lx
Eclairage de rues	15 lx
Pleine lune	ca. 0,3 lx

Réglage de la temporisation




- ① La temporisation d'enclenchement/déclenchement de **1 min.** est prédéfinie pour éviter les commutations accidentelles notamment dues à l'éclair ou aux phares des voitures. Pendant que la temporisation s'écoule, l'état du canal ON/OFF clignote.

- Appuyer sur MENU
- Sélectionner LUMIERE, confirmer avec OK
- Sélectionner CANAL C1 ou C2, confirmer avec OK
- Sélectionner TEMPORISATION, confirmer avec OK
- Sélectionner TEMPORISATION ON, confirmer avec OK
- Modifier les minutes avec les touches + ou – et confirmer avec OK

Affectation des capteurs

① Les CAPTEURS sont affectés via le menu OPTIONS:



- Appuyer sur MENU (voir figure)

Possibilités de raccordement:

- 1 LUNA + max. 4 capteurs de luminosité
- 10 LUNA + 1 capteurs de luminosité
- Σ max. 16 appareils (LUNA + capteurs de luminosité)


① **Préréglages:** tous les capteurs raccordés sont activés pour tous les canaux. Le capteur appliqué est toujours celui qui émet la valeur de luminosité la plus petite.

Activation du code PIN

Le code PIN se règle via le menu dans OPTIONS.

① Si vous avez perdu votre code PIN, contactez l'assistance téléphonique de Theben.

① Préparer le numéro de série.




Réglage de la commutation manuelle ou permanente

La commutation manuelle ou permanente peut être réglée dans le menu MANUEL ou (dans l'affichage automatique) par une combinaison de touches (voir figure).

- Commutation manuelle :
inversion de l'état du canal jusqu'à la prochaine commutation automatique ou programmée.

- Commutation permanente :
tant qu'une commutation permanente (marche ou arrêt)
est activée, les seuils de commutation et les horaires de
commutation programmées ne sont pas appliquées



Activation de la commutation manuelle

- Appuyer brièvement sur les deux touches en même temps

Activation de la commutation permanente

- Appuyer 2 secondes sur les deux touches en même temps

Déverrouillage de la commutation manuelle / permanente

- Appuyer sur les deux touches en même temps




Réglage de l'entrée externe

Pour le canal, il est possible de régler une ENTRÉE EXTERNE (voir figure) avec différentes fonctions.

3 sous-menus sont disponibles : désactivé, (fonction) bouton-poussoir, (fonction) commutateur

- DÉSACTIVÉ : l'entrée externe ne possède aucune fonction
- BOUTON-POUSSOIR : manuel (commutation manuelle), minuterie (compte à rebours) sont disponibles
- COMMUTATEUR : Durée de marche, Durée d'arrêt sont disponibles

① Si une fonction est activée via un bouton-poussoir ou un interrupteur externe, EXTERNE apparaît dans l'affichage.



➤ Appuyer sur MENU, à l'aide de ►, sélectionner ENTR EXT et suivre les indications à l'écran

Compteur d'heures de fonctionnement

Les heures de fonctionnement du canal (relais) sont affichées et supprimées dans le menu OPTIONS. Si les heures de fonctionnement dépassent la valeur réglée dans le menu Service, cette information est indiquée dans le menu SERVICE.

Exemple : remplacement du dispositif lumineux après 5 000 h.

- Supprimer les heures de fonctionnement ou augmenter la valeur réglée dans Service (par ex à 10 000 h)

Utilisation de la carte mémoire OBELISK top2


Toutes les fonctions peuvent également être réglées sur le PC via le logiciel OBELISK et transmises à l'appareil à l'aide de la carte mémoire.

- Insérer la carte mémoire dans l'horloge programmable
- Importer / exporter les heures de commutation et les réglages d'appareil mémorisés dans l'horloge programmable ou démarrer le programme Obelisk
- Retirer la carte mémoire après la copie, etc.

 Éviter une charge ou une pollution mécanique lors d'un stockage / transport

① Le logiciel PC OBELISK top2 est disponible sur www.theben.de





Copie OBELISK → LUNA

Copier le programme de commutation et au choix tous les réglages de l'horloge programmable (par ex. entrée externe, format de l'heure, etc.) de la carte mémoire sur l'horloge programmable.


Copie LUNA → OBELISK

Copier tous les programmes de commutation et réglages de l'horloge programmable sur la carte mémoire.

Démarrage du programme OBELISK

Reprend tous les valeurs seuils et les horaires de commutation, qui ont été programmé sur la carte mémoire.

Dès que la carte mémoire a été retirée, les horaires de commutations de l'horloge programmable sont à nouveau actifs.



Réinitialisation de l'interrupteur crépusculaire

- Appuyer sur les 4 touches simultanément
 - Vous pouvez maintenant choisir entre GARDER LE PROGRAMME et SUPPRIMER LE PROGRAMME



6. Caractéristiques techniques

Tension de service:	230–240 V~(LUNA 111 top2 RC) / 100–240 V~ (LUNA 112 top2 RC), +10 % / -15 %
Fréquence:	50–60 Hz
Plage de luminosité:	1–99 000 lx
Temporisation à l'enclenchement/au déclenchement:	0–59 min
Consommation propre Luna 121 / Luna 122:	1,8 W / 2,2 W
Sortie de commande:	indépendant des phases (commutation au passage par zéro)
Contact:	micro-contact, Inverseur
Puissance de commutation:	16 A/250 V~ $\cos \varphi = 1$
Puissance de commutation des tubes fluorescents:	10 AX
Puissance de commutation min.:	10 mA/250 V CA 100 mA/12 V CA/CC
Charge de lampe à incandescence:	2600 W
Charge de lampe halogène:	2600 W
Tubes fluorescents KVG: non compensés: compensés en série: compensés en parallèle: Couplage en duo:	2300 VA 2300 VA 800 VA (80 μ F) 2300 VA
Tubes fluorescents (ballast électronique):	650 W
Tubes fluorescents compacts (EVG):	170 W
Lampes à LED (< 2 W):	30 W
Lampes à LED (2 W – 8 W):	100 W
Lampes à LED (> 8 W):	120 W
Température ambiante admise:	de –30 °C à +55 °C, de –40 °C à +70 °C (capteur)
Classe de protection:	II (capteur de luminosité III) en cas de montage conforme



Indice de protection: Appareil capteur de luminosité pour montage mural capteur de luminosité d'encastrement	IP 20 IP 55 IP 66 (panneau avant) IP 40 (arrière)
---	--

7. Contact

Theben AG
Hohenbergstr. 32
D-72401 Haigerloch
ALLEMAGNE
Tél. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Assistance téléphonique

Tél. +49 7474 692-369
hotline@theben.de

Adresses, numéros de téléphone, etc.

www.theben.fr

